

Váš dopis značky:
Ze dne: 24. 10. 2019

Naše č. j.: KHSJC 32332/2019/EPID.JH
Spisová značka: S-KHSJC 32332/2019
Vyřizuje: MUDr. Weinerová, Ing. Pillerová,
Ing. Jindrová, Bc. Bartoňová, DiS.

Atelier G+G
Ing. Jiří Gantner
Ing. Jan Gantner
Nádražní 569/II
377 01 Jindřichův Hradec

Tel. číslo: 387 712 548, 387 712 528,

Datum: 31. 12. 2019

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP – 3.NP PAVILONU „A“ PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN - 3. ČÁST – 1.NP,“ areál Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., č. p. 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, parc. č. 792,796, 737/2

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč. kraje“) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP – 3.NP PAVILONU „A“ PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN - 3. ČÁST – 1.NP,“ areál Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., č. p. 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, parc. č. 792,796, 737/2 předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 24. 10. 2019 žadatelem - Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., U Nemocnice 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 260 95 157, zastoupeným na základě plné moci ze dne 9. 3. 2016 zmocněncem - Atelier G+G s.r.o. se sídlem v Nádražní ulici 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 260 88 541

s e s o u h l a s í .

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. je souhlas vázán na splnění takto stanovené podmínky:

1) Před uvedením stavby do provozu (před ukončením zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby) KHS Jč. kraje požaduje předložit průkaz výsledky měření hluku, že hluk z dopravy na komunikaci v ulici Václavská nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (zejména v pokoji umístěném nejbližší komunikaci), a že jsou splněny požadavky vyplývající z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace (Ing. arch. Ivana Gantnerová, ČKA 00424, DPS, 7/2019, č. paré 8) řeší vnitřní stavební úpravy 1. NP pavilonu A v areálu Nemocnice J. Hradec, a.s. Jediným zásahem do vnější části budovy bude vyústění VZT potrubí na fasádu. Budova pavilonu A má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží., budova je zateplena, provedena je výměna oken. Suterén je stavebně upraven, (šatny, sklady, kotelna), 2.NP je před rekonstrukcí, (LDN 20 lůžek) 3.NP po rekonstrukci (21 lůžek LDN, 9 lůžek DOP). Objekt je bezbarierový, 2 schodiště, jeden výtah.

Část 1. NP v původní budově dětského oddělení byla rekonstruována již v letech 2013/2014, je zde umístěna Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Tímto projektem bude 1. NP upraveno do konečného stadia a bude dále sloužit jako LDN pro 22 pacientů. V části 1.NP je plánována kompletní rekonstrukce, další úpravy budou

prováděny i v části dříve rekonstruované – např. nově bude vedeno potrubí VZT. Stavební úpravy zahrnují: bourací práce, rekonstrukci podhledů, podlah, vnitřní kanalizace, rozvodů vody, rozvody VZT, elektroinstalace, zdravotní instalace, obklady, dlažby, malby nátěry, osazení části radiátorů na nová místa.

Plánovaná dispozice LDN v 1.NP: celkem 9 pokojů, 22 lůžek (5x 2lůžk.pokoj, 1x 3lůžk. pokoj, 2x 4lůžk. pokoj, 1x 1lůžk. pokoj) dále recepce, sesterna, přípravná léků, vyšetřovna, denní místnost, místnost staniční sestry, pracovna primáře, společenská místnost, koupelna, tělocvična, sklady, čistící místnost, sociální zázemí pro pacienty

(včetně ZTP), WC, sprcha. Šatna personálu je umístěna v 1. PP – stávající.

Provoz LDN v 1.NP bude zajištěn celkem 6 zaměstnanci v jedné směně. Pracovníci budou pracovat ve třech směnách. Sanitární zařízení pro personál je oddělené dle pohlaví a je vybaveno vždy předsíní s umyvadlem a samostatným WC. Sanitární zázemí vyhovuje svým rozsahem a kapacitou dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Šatna zaměstnanců včetně sprch je řešena ve stávajícím 1. PP.

Objekt je napojen na stávající síť – voda je napojena na veřejný vodovod, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Objekt je napojen na el. energii NN.

Vytápění: stávající centrální, pouze renovace.

Elektroinstalace: bude nově provedena, osvětlení bude umístěno do podhledu.

Větrání: vzduchotechnika

-dle PD budou dodržena ve všech místnostech množství odváděného vzduchu z hlediska hygienických požadavků

-pro větrání 1. patra jsou již provedena 3 přírodní stoupací potrubí

-odvětrání soc. zařízení a umývárny: podtlakové, ventilátory se zpětnou klapkou a doběhem, VZT rozvody vedeny nad podhledem, flexibilní hadice s akust. izolací, dveře bez prahu, nebo dveřní mřížka, odvětrání na fasádu nebo do stoupacího potrubí

-větrání pokojů: stávající VZT jednotka umístěna na střeše objektu, dimenzována pro pokoje 1.- 3. NP, v této fázi řešeny rozvody v 1.NP

Osvětlení: přirozené okny v kombinaci s umělým osvětlením. Na pracovištích, na kterých bude vykonávána trvalá práce je navržena intenzita umělého osvětlení dle § 45 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve spojení s ČSN EN 12464-1.

Předložená projektová dokumentace byla dne 11. 12. 2019 doplněna o „Ochranu před hlukem“

Obvodový plášť stavby je nevýznamný z pohledu pronikání hluku do chráněných vnitřních prostorů stavby (pokojů). Větrání pokojů je zajištěno jiným přímým způsobem než okny. Konkrétně se jedná o VZT jednotku umístěnou na úrovni střechy, z části dnes využívané výtahové šachtě. Okna byla v roce 2017 vyměněna. Dle výrobce je jejich zvuková neprůzvučnost $R_w(C;C_r)=34 (-1; -5)$ dB; Třída zvukové izolace $TZI = 2$. Zasklení = 4-12-4-12-4 – trojsklo. Uvnitř areálu nemocnice (orientovaná většina pokojů v zájmové části objektu) se nenachází žádný významný zdroj hluku, jedná se o území nezatížené nadlimitním hlukem.

Dne 19. 12. 2019 byla projektová dokumentace doplněna o výsledky z protokolu měření hluku č. 9338/2009 cit.:

„...Z protokolu měření hluku č. 9338 z roku 2009 vyplývá, že podmínky venkovního hluku z ulice Václavská byly splněny. Z důvodu využití sousedního objektu s touto rušnou ulicí je nyní požadováno z hygienického hlediska dodržení limitů venkovního hluku v denních a nočních hodinách. Především se jedná o část areálu Nemocnice Jindřichův Hradec – konkrétně pavilon A – nově lůžková část LDN. V následujících letech nedošlo k nárůstu hluku o více jak 2 dB a ani do budoucna se žádné zvýšení hluku nepředpokládá...“


Podmínka vyplývá z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a směřují k ochraně veřejného zdraví před hlukem a z předložené projektové dokumentace.

Po posouzení lze konstatovat, že z hygienického hlediska nebyl shledán rozpor s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzn. v kompetencích daných zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vše ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zák. č. 258/2000 Sb.

MUDr. Lenka Weinerová
vedoucí oddělení protiepidemického JH

Příloha: projektová dokumentace



Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje⁽¹⁰⁹⁾
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice