

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**VYSVĚTLENÍ III**

Veřejná zakázka s názvem:

„Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“

Zástupce zadavatele obdržel prostřednictvím e-mailu následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1 ze dne 31.3.2020**Znění dotazu:**

Specifikace generátoru uvádí - Motor v konfiguraci nízko emisní – splňující parametry na emise dle předpisů a ČSN
Jaká emisní norma (Stage) je požadována jako nízko emisní?

Odpověď:

Podmínky provozu pro tento zdroj znečišťování ovzduší zařazený dle kódu 1.2 přílohy 2 (Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW) se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Na základě výše uvedených skutečností jsou pro předmětný stacionární zdroj stanoveny emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. Zdroj slouží jako náhradní (havarijní) zdroj elektrické energie pro případ jejího výpadku, aby bylo možné zajistit nepřetržitý provoz souvisejících zařízení. Jedná se tedy o záložní zdroj v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tzn. že provoz zdroje nepřesáhne maximální provozní dobu 300 hodin v kalendářním roce.

Dotaz č. 2 ze dne 31.3.2020

Znění dotazu:

Ve výkazu výměru je v p.č. 1 Dieselagregát – je uvedena hladina hluku 81 dB.
Jedná se o akustický výkon, nebo tlak a v jaké vzdálenosti?

Odpověď:

Jedná se o hladinu akustického tlaku dB(A), tato hodnota (81 dB(A)) ve vzdálenosti 7 m od zdroje hluku.

Vzhledem ke Státnímu svátku dne 13. 4. 2020 Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 14. 4. 2020 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 1. 4.2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele