

1) POUŽITÉ ZNAČKY SLABOPROUDU JSOU UVEDENY VE VÝKRESE "BLOKOVÁ

- 1) POUŽITÉ ZNAČKY SLABOPROUDU JSOU UVEDENY VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP"
- 2) LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)


1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)

- MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVOJÚ SK, JÚČ, KZ)
- OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM EL. PROUDENÍ DLE ČSN 33.2000-4-41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTIKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTÍ NEBO PŘEPÝAŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA VÁLÝM NAPĚTÍM

 $\pm 0,000 = 396,65 \text{ m n.m}$

LI PROJEKT

PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

SÚP	R.M.Elektro Klenovská 60, Brno 602 00 Tel.: +420 541 231 798 E-mail: prodej@rm-elektro.cz	
projekčník:	Výpočtovatel:	Kontroloval:
(AKTIVNĚ) <i>M</i>	ING. MIROSLAV REK	ING. MIROSLAV REK

SOOC, ZÁZEMÍ CHR, ODDĚLENÍ - I. ETAPA
REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L
SO 01
ÚDORYS 2.NP - KZ