LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
L-2.01	CHODBA
L-2.02	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
L-2.03	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ
L-2.04	WC ZAMĚSTNANCŮ
L-2.05	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ
L-2.06	POKOJ - 2 L
L-2.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.08	POKOJ - 2 L
L-2.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.10	POKOJ - 2 L
L-2.11	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.12	POKOJ - 2 L
L-2.13	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.14	POKOJ - 2 L
L-2.15	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.16	POKOJ - 2 L
L-2.17	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.18	POKOJ - 2 L
L-2.19	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.20	POKOJ - 2 L
L-2.21	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.22	POKOJ - 2 L
L-2.23	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.24	SKLAD
L-2.25	SPRCHA PACIENTI MUŽI 1
L-2.26	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.27	POKOJ - 1 L
L-2.28	SPRCHA PACIENTI ŽENY 1
L-2.29	SPRCHA PACIENTI ŽENY 2
L-2.30	POKOJ - 1 L
L-2.31	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
L-2.32	SPRCHA PACIENTI MUŽI 2
L-S1	CHODBA KOM. VERTIKÁLY

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY (SV)
- ROZVOD TEPLÉ VODY (TV)
- ROZVOD CIRKULACE (C)
- NAZNAČENÍ VÝHLEDOVÉHO NAPOJENÍ ODBOČEK Z PATROVÉHO ROZVODU
- PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA/MANŽETA
- PB PEVNÝ BOD
- V1c NOVÁ CENTRÁLNÍ STOUPAČKA PITNÉ VODY (SV, TV, C) NOVÁ. ŠIPKY NAHORU–STOUPÁ, ŠIPKY DOLŮ–KLESÁ, OBĚ=PRŮBĚŽNÁ
- V19 SV DN20 TV DN20 STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ STOUPAČKA ŠIPKY NAHORU–STOUPÁ, ŠIPKY DOLŮ–KLESÁ, OBĚ=PRŮBĚŽNÁ
- UVV UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
- UV UZAVÍRACÍ VENTIL
- VyVV AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ/REGULAČNÍ VENTIL NA CIRKULACI

UPOZORNĚNÍ:
JAKO UZAVÉRY BUDOU NA VŠECH ROZVODECH POUŽITY VÝHRADNĚ UZAVÍRACÍ VENTILY NEBO ŠOUPATA.
NEPOUŽÍVAT KULOVÉ KOHOUTY.

POTRUBÍ VODOVODU (PP–RCT/BF/PP–RCT S 3,2 PN 28, S4 PN 22)

PLAST	VZDÁLENOST PODPOR (cm)	TEPELNÁ IZOLACE STUDENÁ VODA TL. (mm)	TEPLÁ VODA TL. (mm)
20 x 2,8	90	13	25
25 x 3,5	110	13	30
32 x 4,4	120	13	40
40 x 5,5	130	13	40
50 x 6,9	140	13	50
63 x 8,6	160	13	50
75 x 8,4	165	13	50
90 x 10,1	180	13	50
110 x 12,3	190	13	50

POZN.:
– PRO SVISLÁ POTRUBÍ SE MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR NÁSOBÍ KOEFICIENTEM 1,3
– TL. TEPELNÉ IZOLACE JE PRO VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ

VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ.

ORIENTAČNÍ SESTAVY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- **U** UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ S BIDETOVOU SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY, 2xROHOVÝ NENTIL
- **U1** UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ
- **D** DŘEZ V DODÁVCE KUCH. LINKY, ZU PRO DŘEZ DN50, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ
- **WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV. WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO
- **S** SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY S NASTAVITELNOU VÝŠKOU PODLAHOVÁ VPUST NEREZ DN100 PRO PVC KRYTINY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ – SPODNÍ/ BOČNÍ ODTOK ZÁSTĚNA V DODÁVCE STAVEBNÍ ČÁSTI

ORIENTAČNÍ VÝŠKY VÝVODŮ PRO ZP:
UMYVADLO/DŘEZ STOJÁNKOVÁ BATERIE: +ROHOVÉ VENTILY 580mm/ ROZTEČ 100mm
UMYVADLO/DŘEZ NÁSTĚNNÁ BATERIE: +1150mm
SPRCHA: +1150mm
WC: +1000mm (DLE MONT. PRVKU)

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAKOUPENÍM ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM ČÁSTI INTERIÉR.
KOORDINACE ROZVODŮ – VIZ. STAVEBNÍ ČÁT.



±0,000 = 396,650 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: NEMOCNICE PÍSEK — Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 23 Písek

Profese: ZTI

Zpracovatel díla:
H P consult s.r.o.
Mukařovského 1987, 155 00 Praha 5
Tel: +420 542 215 144 Fax: +420 542 215 144
E-mail: projekce@strecha.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. LADISLAV PILAŘ	ING. LADISLAV PILAŘ

Akce: **NEMOCNICE PÍSEK, a.s.**
SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA

Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020 — Paré:
Datum: 02 - 2020
Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L — SO 01
Formát: 10 A4
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: D.1.01.4a-104

Obsah: **PŮDORYS 2.NP - VODOVOD**