ORIENTAČNÍ SESTAVY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ S BIDETOVOU SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY, 2xROHOVÝ NENTIL

U1 UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ

D DŘEZ V DODÁVCE KUCH. LINKY, ZU PRO DŘEZ DNSO, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV. WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO

S SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU 1/2"x150mm, DRŽÁK SPRCHY S NASTAVITELNOU VÝŠKOU PODLAHOVÁ VPUST DN100 PRO PVC KRYTINY – SPODNÍ ODPAD (IZOLAČNÍ SOUPRAVA, NÁSTAVEC SE SIFONEM A NEREZ MŘÍŽKOU) ZAJIŠTĚNA V DODÁVCE STAVEBNÍ ČÁSTI

ORIENTAČNÍ VÝŠKY VÝVODŮ PRO ZP:
UMYVADLO/DŘEZ STOJÁNKOVÁ BATERIE: ROHOVÉ VENTILY 580mm/ ROZTEČ 100mm
UMYVADLO/DŘEZ NÁSTĚNNÁ BATERIE: +1150mm
SPRCHA: +1150mm
WC: +1000mm (DLE MONT. PRVKU)

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAKOUPENÍM ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM ČÁSTI INTERIÉR.

KOORDINACE ROZVODŮ – VIZ. STAVEBNÍ ČÁT.

POTRUBÍ VODOVODU (PP-RCT/BF/PP-RCT S 3,2 PN 28, S4 PN 22)

PLAST	VZDÁLENOST PODPOR (cm)	TL. IZOLACE STUDENÁ VODA (mm)	TL. IZOLACE TEPLÁ VODA (mm)
20 x 2,8	90	13	25
25 x 3,5	110	13	30
32 x 4,4	120	13	40
40 x 5,5	130	13	40
50 x 6,9	140	13	50
63 x 8,6	160	13	50
75 x 8,4	165	13	50
90 x 10,1	180	13	50
110 x 12,3	190	13	50

POZN.:
– PRO SVISLÁ POTRUBÍ SE MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR NÁSOBÍ KOEFICIENTEM 1,3
– TL. TEPELNÉ IZOLACE JE PRO VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ

VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ.

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY (SV)
- ROZVOD TEPLÉ VODY (TV)
- ROZVOD CIRKULACE (C)
- NAZNAČENÍ VÝHLEDOVÉHO NAPOJENÍ ODBOČEK Z PATROVÉHO ROZVODU
- PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA/MANŽETA
- V1 NOVÁ CENTRÁLNÍ STOUPAČKA PITNÉ VODY (SV, TV, C) NOVÁ
- UVV UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
- UV UZAVÍRACÍ VENTIL
- VyvV AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ/REGULAČNÍ VENTIL NA CIRKULACI

UPOZORNĚNÍ:
JAKO UZÁVĚRY BUDOU NA VŠECH ROZVODECH POUŽITY VÝHRADNĚ UZAVÍRACÍ VENTILY NEBO ŠOUPATA. NEPOUŽÍVAT KULOVÉ KOHOUTY.



±0,000 = 396,650 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ

Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 23 Písek

Profese: ZTI

Zpracovatel dílu: H P consult s.r.o., Mukařovského 1987, 155 00 Praha 5, Tel: +420 542 215 144, Fax: +420 542 215 144, E-mail: projekce@strecha.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. LADISLAV PILAŘ	ING. LADISLAV PILAŘ

Akce: **NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA**

Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020 | Paré:

Datum: 02 - 2020

Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M | SO 02 | Formát: 6 A4

Obsah: **SCHÉMA VODOVODU**

Měřítko: -

Číslo výkresu: **D.1.02.4a-202**