



LEGENDA

POPIS SVÍTIDEL

LM-6(A)ČÍSLO OBVODU (TYP PODLE LEGENDY SVÍTIDEL)

POPIS KOUZOVÝCH SVÍTIDEL

N-7(N1)OSČÍSLO OBVODU (TYP PODLE LEGENDY SVÍTIDEL), POŘADOVÉ ČÍSLO V OKRUHU

⊙ ⊙

OVLAĐAČ ZAPÍNAČI 1/0, 1/OS

250V/10A

POD OMÍTKU

⌘ ⌘ ⌘ ⌘

SPINAČ RÁZENÍ 1, 5, 6, 7

250V/10A

POD OMÍTKU

⌘ ⌘ ⌘ ⌘

SPINAČ RÁZENÍ 1, 5, 6, 7

250V/10A

NA OMÍTKU IP44

⚡

ČÍDLO POHYBU

⚡

ČÍDLO SOULRAKOVÉHO SPINAČE

⚡

PŘÍPRAVA PRO OVLAĐAČ FC – ULOŽENÍ TRUBKY Z PROSTORU PODHLÉDU A KRABICE PRO NÁSTĚNNÝ OVLAĐAČ

⚡

OVLAĐAČ ŽALUZII KOORDINOVAT S DODAVATELEM

ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE JSOU V PROVEDENÍ DO RÁMEČKŮ

VÝŠKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU +1,2 m NA STŘED, JINÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH JE NUTNO PROVÉST DLE ČSN 332000–7–710
PŘI MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 33 2130 ED.3 (UMÝVACÍ PROSTOR)
A ČSN 33 2000–7–701 ED.2 (PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU)

VÝŠKA SPINAČŮ +1,2 m NAD PODLAHOU
SVÍTIDLA NAD ZRCADLY MIN. +1,8 m

UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL VE VÝKRESE JE ORIENTAČNÍ
SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ NUTNO KOORDINOVAT S KOORDINAČNÍM
VÝKRESEM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST

±0,000 = 263,200 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: <div>Nemocnice Písek a.s.</div> <div>Karla Čapka 589</div> <div>397 23 Písek</div>
Profese: EL	Zpracovatel dílu: <div>SUBTECH</div> <div>Slovenská 29, 612 00 Brno</div> <div>+420 541 247 419</div> <div>www.subtech.cz</div>	Autorizace:	
Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC	Vypracoval: IVAN MEDVĚD	Kontroloval: ING. JAN NOVOTNÝ	
Akce: Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020 Datum: 02 - 2020 Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré: 12x A4
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI ZNP BUDOVY M		SO 02	
Obsah: Umělé osvětlení 2.np		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.02.4c - 111