

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDENÍM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH JE NUTNO PROVÉST DLE ČSN 332000-7-710
PŘI MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 33 2130 ED.3 (UMÝVACÍ PROSTOR)
A ČSN 33 2000-7-701 ED.2 (PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU)

VÝŠKA SPINAČŮ +1,2 m NAD PODLAHOU
SVÍTIDLA NAD ZRCADLY MIN. +1,8 m

UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL VE VÝKRESE JE ORIENTAČNÍ
SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ NUTNO KOORDINOVAT S KOORDINAČNÍM
VÝKRESEM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST


$$\pm 0,000 = 263,200 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY</p>		<p>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</p> <p>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</p>		<p>Investor:</p> <p> Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek</p>	
<p>Profese:</p> <p>EL</p>		<p>Zpracovatel dílu:</p> <p> Slovinská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz</p>		<p>Autorizace:</p>	
<p>Odpovědný projektant:</p> <p>BC. JOSEF ADAMEC</p>		<p>Vypracoval:</p> <p>IVAN MEDVĚD</p>		<p>Kontroloval:</p> <p>ING. JAN NOVOTNÝ</p>	

Akce: Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa		Zákazkové číslo:		DPS 01 - 2020	Paré:
		Datum:		02 - 2020	
		Stupeň:		PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:	REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M	SO 02	Formát:		12x A4
Obsah:	Umělé osvětlení 2.np		Měřítko:	Číslo výkresu:	
			1:50	D.1.02.4c - 113	