

Uveřejněno na profilu zadavatele a oznámeno
dodavatelům dne: 1. 3. 2016
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (13) veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu Z v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 68 877
Zastoupený: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva
Profil zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková
Telefon: +420 597 461 313

Zadavateli byla doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečnou písemnou informaci k obsahu zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu Z v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.**“ (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby v zákonné lhůtě takto:

Dodatečná informace (13) k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne:	24.2.2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona <i>nejpozději do</i> :	01.3.2016
Písemná odpověď zveřejněná na profilu zadavatele dne:	01.3.2016

Dotaz č. 13:

V části Zdravotně technické instalace jsou zařizovací předměty specifikovány následovně:
V Technické zprávě

Zařizovací předměty:

Každý zařizovací předmět musí mít zápchovou uzavírku.

Zařizovací předměty si vybere a určí sám investor, je tedy nutné výběr zařizovacích předmětů laboratoří s investorem řádně konzultovat. Budou použity zařizovací předměty shodného typu jako stávající (v areálu nemocnice).

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

V Knize standardů je uveden bližší slovní popis, ale bez uvedení konkrétního označení výrobce/výrobku.
Např.

Výlevka keramická - Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie. Otočné výtokové rameno o délce 200 mm. Včetně etážek a růžic. Dvojčinná ovládací páka je vybavena integrovaným eko-tlačítkem pro omezení maximálního průtoku a zároveň i teploty vody, které lze zrušit stiskem tohoto tlačítka (rozteč 150 mm).

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje použít zařizovací předměty shodného typu se stávajícími předměty v areálu nemocnice, žádáme zadavatele o uvedení referenčního výrobce a konkrétního označení výrobku k jednotlivým typům zařizovacích předmětů.

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 13:

Specifikace zařizovacích předmětů uvedená v technické zprávě není směrodatná. Zadavatel nemůže v rámci výběrového řízení určovat konkrétní typy jednotlivých výrobků. Výrobky musí splňovat všechny požadavky na ně kladené tak, jak jsou specifikované v knize standardů.

pověřená osoba jednající jménem zadavatele
Ing. Markéta Mojžíšková