

Zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 26095181
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**VYSVĚTLENÍ ČÍSLO I**

Veřejná zakázka s názvem:

„Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu-opakování“

Dotaz č. 1**Znění dotazu**

Při přípravě nabídky na výše uvedenou akci jsme narazili na nesrovnalosti.

V technické zprávě se píše:

„Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO.“ Dle výše zmíněného výtažku z TZ by kabely měly splňovat vyhlášku č. 268/2011 Sb. Požadované kabely (3x YY 1X300 + 1YY240, 3x CHBU 1x300 + 1- CHBU 240) neplní požadavky této vyhlášky. Prosím o upřesnění požadavků na kabely a trasy.

Odpověď:

Kabeláž bude v provedení dle Projektové dokumentace. Nejsou potřeba kabely v provedení se sníženou hořlavostí. Záložní zdroj je součástí samostatného energo objektu, jehož vnitřní kabeláž nemusí splňovat požadavky vyhl. 268/2011 Sb. Diesel agregát není požárně vyhraněným zařízením jednotlivých pavilonů. Rovněž se nejedná se o kabelové propojení do jednotlivých pavilonů, které je stávající a je rovněž v běžném provedení v zemi (AYKY).

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Dobrý den,
ve zrušeném řízení jste odůvodnili důvod zrušení, že žádný z účastníků nesplnil technickou kvalifikaci kdy nabízený předmět plnění musí splňovat požadavky stanovené v projektové dokumentaci a to:

Uchazeč do své nabídky doloží seznam obdobných referenčních zakázek realizovaných uchazečem za posledních 5 roků ve zdravotnických zařízeních v České republice, odpovídající plněním a rozsahem této zakázce, z nichž alespoň tři zakázky budou obsahovat instalaci DG o výkonu min. 700 kVA.

Budete požadovat tento seznam referencí nebo pouze:

Účastník předloží seznam obdobných referenčních zakázek realizovaných uchazečem za posledních 5 let, odpovídající plněním a rozsahem předmětu veřejné zakázky viz. "Příloha PD – Motorgenerátor DA1", z nichž alespoň tři zakázky budou obsahovat instalaci dieselaagregátu o výkonu min. 700 kVA.

Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel v rámci zadávacího řízení Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselaagregátu-opakování stanovil technickou kvalifikaci v Zadávací dokumentaci v článku 6.3.

Zadavatel tedy požaduje po dodavatelích prokázání této kvalifikace. V Projektové dokumentaci zadavatel požadavek na kvalifikaci či referenční zakázky nestanovil.

V Praze dne 7. 8. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele