LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

RZ – NOVÝ ROZVADĚČ, NOVÉ NAPOJENÍ

RPO1 – UPRAVIT PŘÍSTROJOVOU NÁPLŇ, ZACHOVAT FUNKČNÍ OKRUHY PRO CYTOSTATIKA. MUSÍ ZŮSTAT V PROVOZU. DOPLNIT ČÁST ROZVADĚČE NAPOJENOU Z DA

RPO2 – UPRAVIT PŘÍSTROJOVOU NÁPLŇ DLE SCHÉMA. DOPLNIT ČÁST ROZVADĚČE NAPOJENOU Z DA

RPO3 – NOVÝ ROZVADĚČ OCEP Z, NOVÉ NAPOJENÍ

RPO4 – NOVÝ ROZVADĚČ ÚSTŘ. EPS, NOVÉ NAPOJENÍ EPS, JČ, ER, MUSÍ ZŮSTAT V PROVOZU PO DOBU STAVBY

RTU – NOVÝ ROZVADĚČ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY, MUSÍ ZŮSTAT V PROVOZU PO DOBU STAVBY

D – SVÍTIDLO STROPNÍ – NAPOJENÉ NA NÁHRADNÍ ZDROJ DA

B – SVÍTIDLO STROPNÍ

– SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ

– INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

– INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

– VYPÍNAČE,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP20

– VYPÍNAČE,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP43

– VÝVOD PRO EL.ZAŘÍZENÍ DLE POPISU

V – ZÁSUVKA 230V/16A IP20

D – DVOJZÁSUVKA 230V/16A IP20

V – ZÁSUVKA 230V/16A IP20 VYPÍNATELNÁ

D – ZÁSUVKA 230V/16A IP20 NAPOJENÁ NA NÁHRADNÍ ZDROJ DA

V – VYPÍNAČ SE SIGNÁLKOU – VYPÍNÁNÍ ZÁSUVEK

GZ – VYPÍNAČ SE SIGNÁLKOU – VYPÍNÁNÍ GERMICIDNÍHO ZAŘÍČE

GZ – GERMICIDNÍ ZAŘÍČ

DIGESTOR – VÝVOD PRO DIGESTOŘ

– VÝVOD PRO SPORÁK,SPORÁKOVÁ KOMBINACE

2R – DVOJNÁSOBNÝ RÁMEČEK

3R – TROJNÁSOBNÝ RÁMEČEK

4R – ČTYŘNÁSOBNÝ RÁMEČEK

5R – PĚTINÁSOBNÝ RÁMEČEK

POZNÁMKA: DRUHY SVÍTIDEL DLE SVĚTELNĚ–TECHNICKÉHO NÁVRHU A VÝKAZU VÝMĚR

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Celkový počet
A	4058075149502	Planet 600 36W/4000K DP IP54	1 x LED 4000K / CRI >= 80, 2 36W, 4305lm, Ra80, 4000K	
B	4058075095151	DL ALU 25W/4000K WT IP44	1 x LED / CRI >= 80, 25W, 2375lm, Ra80, 4000K	
C	4058075095373	DL ALU 35W/4000K WT IP44	1 x LED / CRI >= 80, 35W, 3325lm, Ra80, 4000K	
D	4058075313521	Planet 600 36W/4000K MP	1 x LED 3000K / CRI >= 80, 69 36W, 4305lm, Ra80, 4000K	
E	4058075313084	Planet 600 36W/4000K DP	1 x LED 3000K / CRI >= 80, 18 36W, 4305lm, Ra80, 4000K	
F	4058075095436	DL ALU 14W/3000K WT IP44	1 x LED / CRI >= 80, 14W, 1310lm, Ra80, 3000K	33
G	4058075095498	DL ALU 25W/3000K WT IP44	1 x LED / CRI >= 80, 25W, 2825lm, Ra80, 3000K	10
H	4058075004445	LinearLED 1500 Power 25W/3000K IP20	1 x LED 3000K / CRI >= 80, 5 25W, 2500lm, Ra80, 3000K	
I	4058075324578	EM SL DN20 HO AT 3H EDGEPS	1 x LED 6500K / CRI >= 80, 6 4W, 325lm, Ra80, 6500K	
J	4058075144484	EM SIGN H8 27M 3/8H AT	1 x LED 4000K / CRI >= 80, 23 3.5W, 1lm, Ra80, 0m	
K	4058075003963	DAMP PROOF 1200 35W/4000K EM AT 3H	1 x LED 4000K / CRI >= 80, 3 35W, 4400lm, Ra80, 4000K	
L	4058075324554	EM SL DN20 HO AT 3H	1 x LED 6500K / CRI >= 80, 8 4W, 325lm, Ra80, 6500K	

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	POŽÁRNÍ OSTŘEDNA	9.71
1.02	ZÁDVEŘÍ	8.99
1.03	OFICINA – VÝDEJ LÉČIV	89.10
1.04	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	8.70
1.05	CHODBA – SKLAD	32.33
1.06	LABORATOŘ	26.11
1.07	UMÝVÁRNA	20.70
1.08	WC	2.09
1.09	KANCELÁŘ	13.69
1.10	KANCELÁŘ	8.03
1.11	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	6.78
1.12	CYTOSTATIKA	27.10
1.13	SKLAD CYTOSTATIK	9.69
1.14	KANCELÁŘ	3.80
1.15	SKLAD LÉČIV	25.32
1.16	PŘÍJEM	16.17
1.17	ŠATNA	4.96
1.18	ŠATNA	10.61
1.19	DENNÍ MÍSTOST	13.98
1.20	WC + ÚKLID	4.87
1.21	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4.85
1.22	CHODBA	22.20
1.23	SKLAD LÉČIV NEMOCNICE	6.42
1.24	SKLAD LÉČIV NEMOCNICE	17.88
1.25	KANCELÁŘ ZDRAV. MATERIÁLU	30.64
1.26	VÝDEJ NA ŽÁDANKY	12.35
1.27	SKLAD ZDRAV. MATERIÁLU	18.86
1.28	VÝTAH	2.89
1.29	ZÁDVEŘÍ	4.63
1.30	ČEKÁRNA	9.14
1.31	WC ZTP	3.78
1.32	HALA	13.36
1.33	UMÝVÁRNA ŽENY	1.50
1.34	WC ŽENY	2.04
1.35	TECHNICKÁ ČETA	10.87
1.36	UMÝVÁRNA MUŽI	3.32
1.37	SPRCHA	1.97
1.38	WC MUŽI	1.57
1.39	DISPEČERKA	16.95
1.40	ŘIDIČI	18.94
1.41	ZÁDVEŘÍ	7.50

Nástěnná jednotka
Qchl=2,2kW
El: Pel=12W/230V/1f
ZTI: odvod kondenzátu přes čistitelný sifon

Radiální ventilátor+frekv.měnič (FM)
El: napájení 278W/0,58A/400V/1f
vč. prokabelování FM, dodávky dálkového ovladače 0–10V pro řízení výkonu ventilátoru

Kazetová jednotka
Qchl=5,6kW
El: Pel=25W/230V/1f
ZTI: odvod kondenzátu přes čistitelný sifon, jednotka vybavená čerpadlem

Dveřní clona
El: napájení clony vč. el. ohřívače 3kW/13A/230V/1f
(zakončeno zásuvkou)

Rekuperační jednotka stávající zařízení
El+MaR: upravit kabeláže na nové umístění jednotky
ÚT: upravit napojení topné vody na nové umístění jednotky
ZTI: odvod kondenzátu přes čistitelný sifon, jednotka vybavená čerpadlem

Kazetová jednotka
Qchl=4,5kW
El: Pel=24W/230V/1f
ZTI: odvod kondenzátu přes čistitelný sifon, jednotka vybavená čerpadlem

Nástěnná jednotka
Qchl=3,6kW
El: Pel=15W/230V/1f
ZTI: odvod kondenzátu přes čistitelný sifon

STÁVAJÍCÍ OBJEKT VRÁTNICE
NOVĚ VZNIKLÁ LÉKÁRNA
STÁVAJÍCÍ OBJEKT LÉKÁRNY

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: Ing.arch. Ivana Gantnerová	
STAVBA: Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. parc.č. st. 2138, st. 2664, k.ú. Prachatice	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA	
	KRESLIL: ROMAN JELÍNEK	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE		
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:50	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: – STUPEŇ: DPS	DATUM: 5/2020	
INVESTOR: Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice	FORMÁT: 8xA4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.4