

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, POVRCHOVÝ
48 MODULŮ, IP 40/20 BÍLÁ 9001, IP40/20
PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3NPE 400/230V 50Hz TNS
SOUSTAVA TNS
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon Pi = 6kW
Soudobý příkon Ps = 3kW

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. parc.č. st. 2138, st. 2664, k.ú. Prachatice	Investor Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice	Stupeň DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.12
	Část SCHÉMA ROZVADĚČE RTU	Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ	Kreslil DANIEL MÁDL	Datum 5/2020	List/Listů 1/1