

LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

Topné rozvody vedeny v podhledech 1.NP a následně pak pod omítkou k otopným tělesům

Ocelová desková tělesa (AAVK/HLLL – AA = TYP; VK=VENTIL KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).

Ocelová desková tělesa s hladkou čelní deskou bez krycích mřížek a konvekčních plechů (AA(hlbp)/VK/HLLL – AA(hlbp) = TYP; VK=VENTIL KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm)
Otopné žebříky – trubková otopná tělesa (AAA HHHH.LLL – AAA= TYP; HHHH = výška v mm; LLL délka v mm).

Armatury otopných těles typu VK jsou na výkrese značeny symboly T(R)H = termostatická (ruční) hlavice, VXR(P) – zdvojené šroubení pro otopná tělesa typu VK rohové (přímé).

Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatický rohový (přímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)Š – rohové (přímé) regulační šroubení.

V šestiúhelníku je uvedeno přednastavení ventilu otopného tělesa.



TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – PŘÍVODNÍ	
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – VRATNÉ	
PŘÍVOD K VZT JEDNOTCE	
VRATNÉ OD VZT JEDNOTKY	
PŘÍVOD OTOPNÁ TĚLESA LÉKÁRNA	
VRATNÉ OTOPNÁ TĚLESA LÉKÁRNA	
PŘÍVOD OTOPNÁ TĚLESA BYTY	
VRATNÉ OTOPNÁ TĚLESA BYTY	

Jan Plucar		tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vp@seznam.cz	Rozřítko:
Vypracoval: Jan PLUCAR		Karlova 30/W, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707	
Investor: Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice		Kontrola: Jan PLUCAR	Podpis: Arch.č.: 24/20 Datum: 3/2020
Místo: parc.č. st. 2138, st. 2664, k.ú. Prachatice			
Akce: Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. D.1.4.2 Ústřední vytápění		Stupeň PD: DPS	Číslo výkresu: 4
Obsah: PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV		Formát: 6x44 Měřítko: 1:50	