


LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

Topné rozvody vedeny v podhledech 1.NP a následně pak pod omítkou k otopným tělesům
Ocelová desková tělesa (AAVK/HLLL – AA = TYP; VK=VENTIL KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).
Ocelová desková tělesa s hladkou čelní deskou bez krycích mřížek a konvekčních plechů (AA(hbcp)VK/HLLL – AA(hbcp) = TYP; VK=VENTIL KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm)
Otopné žebříky – trubková otopná tělesa (AAA HHHH.LLL – AAA= TYP; HHHH = výška v mm; LLL délka v mm).
Armatury otopných těles typu VK jsou na výkrese značeny symboly T(R)H = termostatická (ruční) hlavice, VXR(P) – zdvojené šroubení pro otopná tělesa typu VK rohové (přímé).
Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatický rohový (přímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)Š – rohové (přímé) regulační šroubení.
V šestiúhelníku je uvedeno přednastavení ventilu otopného tělesa.



TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – PŘÍVODNÍ
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – VRATNÉ
PŘÍVOD K VZT JEDNOTCE
VRATNÉ OD VZT JEDNOTKY
PŘÍVOD OTOPNÁ TĚLESA LÉKÁRNA
VRATNÉ OTOPNÁ TĚLESA LÉKÁRNA
PŘÍVOD OTOPNÁ TĚLESA BYTY
VRATNÉ OTOPNÁ TĚLESA BYTY



Jan Plucar Vypracoval: Jan PLUCAR Investor: Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice Místo: parc.č. st. 2138, st. 2664, k.ú. Prachatice Akce: Stupeň PD: DPS Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. D.1.4.2 Ústřední vytápění Obsah: PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV Formát: 6xA4 Měřítko: 1:50	tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vp@seznam.cz Karlova 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707 Kontrola: Jan PLUCAR	Rozítko: Podpis: Arch.č.: 24/20 Datum: 3/2020 Číslo výkresu: 5 P r e: