



**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
**Územní odbor Prachatice, Slunečná 932, 383 01 Prachatice II**

Č. j.: HSCB-2232-2/2020 UO-PT

Nemocnice Prachatice, a.s.  
Nebahovská 1015  
Prachatice II  
383 01 Prachatice

Prachatice 19. 06. 2020

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

**Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany  
a ochrany obyvatelstva**

Vyřizuje: nprap. Stanislav Strnad, telefon: 950 211 112, e-mail: prevence.pt@jck.izscr.cz. K č. j. -, ze dne 26. 05. 2020

**Název stavby:** Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.

**Místo stavby:** parc. č. 2138, 2664, 1532/1; k. ú. Prachatice  
Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice

**Stavebník:** Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice

**Předložený druh dokumentace:** Stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBR, číslo ČKAIT, datum:**

Ing. arch. Ivana Gantnerová, ČKAIT - 00424, PBR z května 2020

**Jméno a příjmení zpracovatele souhrnné technické zprávy, číslo ČKAIT, datum:**

Ing. arch. Ivana Gantnerová, ČKA 00424, verze dokumentu květen 2020, arch. číslo 31/19

(dále jen "dokumentace")

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000, Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění (dále jen „zákon o IZS“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 02. 06. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a v souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona o IZS a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné koordinované závazné stanovisko.**

**Podmínka:**

HZS JČK stanovuje požadavek na přítomnost zástupců HZS JČK u konání koordinačních funkčních zkoušek EPS (čl. 4.8 ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požární bezpečnostního řešení).


## Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Stavební řízení, Ing. arch. Ivana Gantnerová, ČKAIT - 00424, PBŘ z května 2020)
- Souhrnná technická zpráva (Stavební řízení, Ing. arch. Ivana Gantnerová, ČKA 00424, verze dokumentu květen 2020, arch. číslo 31/19)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Dále posouzením předložené dokumentace v rozsahu řešení opatření ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška k OOB“) a § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, dospěl HZS JČK k závěru, že stavebně technické řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 22 vyhlášky k OOB. Z obsahu posouzeného řešení vyplývá, že jsou splněny podmínky kladené na danou stavbu vyhláškou k OOB.



plk. Ing. Milan Rada  
ředitel Územního odboru Prachatice  
HZS Jihočeského kraje  
rada