

Váš dopis značky:  
Ze dne: 26.05.2020

Naše č.j.: KHSJC 15005/2020/EPID CK-JH-PT  
Spisová značka: S-KHSJC 15005/2020

Vyřizuje: MUDr. I. Krabatschová, J. Šlapáková  
Tel. číslo: 736 514 379, 387 712 921

ATELIER G+G s.r.o.  
Ing. arch. Ivana Gantnerová  
Nádražní 569/II  
377 01 Jindřichův Hradec

Datum: 24.06.2020

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.“**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč. kraje“) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

s projektovou dokumentací na akci: „Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.“ na adrese Nebahovská 1015, Prachatice, parc. č. st. 2138, st. 2664, 1532/1, k.ú. Prachatice, předloženou dne 02.06.2020 Ing. Jiřím Gantnerem a Lucií Aldorfovou za Atelier G+G s.r.o. na základě plné moci ze dne 13.11.2019, jako podklad pro vydání stavebního povolení,

**s e   s o u h l a s í .**

**Odůvodnění**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci a přístavbu lékárny Nemocnice Prachatice a.s.. Majitelem objektu je Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, projekt vypracovala společnost ATELIER G+G s.r.o., Ing. arch. Ivana Gantnerová, Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Jedná se o stavební úpravy dvou sousedících budov v areálu nemocnice.

1. budova – stávající objekt vrátnice – objekt o jednom podlaží + nová nástavba jednoho podlaží
2. budova – stávající objekt dvoupodlažní lékárny – vlastní lékárna se nachází v 1. NP. Ve 2. NP je objekt spojen s objektem ubytovny.

Objekty budou sloužit v 1. NP jako lékárna + dispečink sanitek, ve 2. NP jako ubytovna.

Nové rozšířené prostory lékárny: hlavní vstup do lékárny pro zákazníky zádveřím do vlastní ordinace – výdejna léčiv s tálou, konzultační místnost 1.04, 8,7m<sup>2</sup> s keramickou dlažbou, oknem a

umyvadlem. Uprostřed stěny za tárou a regály je vstup posuvnými dveřmi do chodby se skladem léčiv. Ze skladu je vstup do laboratoře č. 1.06 (dřez, umyvadlo, 2 okna), do umývárny č. 1.07 – 20,7m<sup>2</sup> (dřezy, okno), na pohotovostní WC č. 1.08 – 2,09m<sup>2</sup> pro zaměstnance prodejny s umyvadlem, do kanceláře lékárníků č. 1.09 – 13,69m<sup>2</sup>. Tato kancelář je průchozí do další menší kanceláře č. 1.10 – 8,03m<sup>2</sup>. Obě kanceláře mají větrání oknem. Naproti dveřím na WC je vstup dveřmi do výroby cytostatik. Tento vstup je pouze manipulační. Výroba cytostatik nebude stavební činností kolem narušena.

Lékárna má další vstup pro zaměstnance a zásobování léky z jihovýchodní strany (původní stav) – příjem, šatna žen, šatna mužů, umývárna s výlevkou a samostatným WC mužů, WC ženy s 2 umyvadly, sprchou a samostatným WC pro ženy, denní místnost, sklad cytostatik, kancelář, sklad léčiv, sklad zdravotnického materiálu, výdej na žádanky, výtah, další část skladu léčiv a kancelář zdravotnického materiálu.

Budova má další samostatný vstup na severovýchodní straně. Je to vstup do části dispečinku sanitek. Zde byl původní vstup do staré lékárny přes zádveří. Ze zádveří vedou dveře vlevo do čekárny klientů č. 1.30 – 9,14m<sup>2</sup> (okno), odtud do WC pro ZTP č. 1.31. Z centrální haly dispečinku č. 1.32 je vstup do umývárny žen, na WC ženy. Za umývárnu je vstup do místnosti technické čety s kuchyňským koutem a šatními skříněmi. Z haly je vstup do umývárny pro muže a WC pro muže a do sprchy. Od hlavního vstupu vpravo je místnost pro dispečerky s kuchyňskou linkou, odtud je vstup do místnosti řidičů (větrání okny).

V 2.NP je umístěno 5 bytových jednotek – z toho 3 b.j. 2+kk a 2 b.j. 1+kk. Všechny bytové jednotky mají vlastní hygienické zařízení (sprcha, umyvadlo, WC) a kuchyňskou linku.

Místnost vzduchotechniky č. 2.02, která sousedí s jednou bytovou jednotkou, je ze sádrokartonových příček – sádrokartonové desky jsou určeny pro konstrukce s nejvyššími nároky na akustickou izolaci (zvuková neprůzvučnost 67 dB).

Osvětlení bude splňovat požadavky dané normou ČSN EN 12464-1. Podlahová krytina je omyvatelná a dezinfikovatelná.

Větrání lékárny bude zajišťovat kompaktní rekuperační jednotka, která bude umístěna v místnosti č. 2.02 ve 2. NP. Sání čerstvého vzduchu a výtlač znehodnoceného vzduchu bude vyústěn nad střechou přes šikmé čtyřhranné kusy s pletivem ve vzdálenosti min. 1,5 metru. Pro chlazení vybraných místností je navržen klimatizační multisplit systém

Zdrojem tepla pro vytápění objektů je stávající plynová teplovodní kotelna v areálu nemocnice.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zák. č. 258/2000 Sb. Nebyl shledán rozpor mezi předloženou projektovou dokumentací a zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

„otisk razítka“

**MUDr. Ivana Krabatschová**  
**Odborný rada - protiepidemické oddělení CK-JH-PT**