

Pi = 8kW
Ps = 4kW

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

PLASTOVÝ ROZVADĚČ, ZAPUŠTĚNÝ
40MODULŮ, OCEL DVEŘE

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU–REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s, FAZE IV. a V.	Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/380/III, 377 01 Jindřichův Hradec	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.17
	Část: D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE R1	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DiS	Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 2/2020	List/Listů 1/1