

Č.	Číslo kabelu		Typ kabelu		Délka (m)	Odkud:		Kam:		Poznámka				
1	WS-V1-01		J-Y(St)Y	1x2x0,8		RM1		TT21		Teplota van. vody vratná				
2	WS-V1-02		J-Y(St)Y	1x2x0,8		RM1		TT22		Teplota van. vody přívod				
3	WS-V1-03		J-Y(St)Y	4x2x0,8		RM1		H2		Hladinoměr akumulační nádrž				
4	WS-V1-04		J-Y(St)Y	2x2x0,8		RM1		H3		Hladinoměr jímka čistá voda				
5	WS-V1-05		J-Y(St)Y	2x2x0,8		RM1		Y21		ventil ohřevu van				
6	WS-V1-06		J-Y(St)Y	2x2x0,8		RM1		Z3		Zaplavení strojovny				
7	WS-V1-06		JYTY	2x1		RM1		Chem hosp.		Blokace dávkování				
8	WS-V2-01		CYKY	4x1,5		RM1		M1.8		Čerpadlo napouštění van				
9	WS-V2-02		CYKY	4x1,5		RM1		M1.2		Cirkulační čerpadlo				
10	WS-V2-03		CYKY	4x1,5		RM1		UV1.9		UV lampa				
11	WS-V2-04		CYKY	4x1,5		RM1		M1.7		Zrychlovací čerpadlo ozonizace				
12	WS-V2-05		CYKY	3x1,5		Chem.hosp.		M1.5		Dávkovací čerpadlo chemie M1.5				
13														
34														
35														
			Akce: Přestavba rehabilitačního oddělení- Nemocnice J.H. IV. ETAPA				KABELOVÁ LISTINA Soubor: Vanová technologie				Rozvaděč:		Datum:	Část:
											RM1		02/2020	
											Regulátor:		Změna:	Strana:
												4		