



LEGENDA (potrubí)

Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SR8/ (PN22 vpp) – (potrubí pro požární hydranty z ocelových pozinkovaných trubek)

Potrubí rozvodu teple vody PP-RCT Uřivřiv s řetězcovým vláknem S32/SR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost

Potrubí rozvodu cirkulace teple vody PP-RCT Uřivřiv s řetězcovým vláknem S32/SR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost

Kanalizační potrubí z trub PP/PP-M/PP, Uřivřiv konstrukce, odvlhčivý systém, míra vyzarování hluku 17dB(A) při průtoku 2l/s

vnitřní světlé splaškové odpadní potrubí, upraveno na zvukově tlumících objemkách

Kanalizační potrubí z trub PP/PP-M/PP, Uřivřiv konstrukce, odvlhčivý systém, míra vyzarování hluku 17dB(A) při průtoku 2l/s

vnitřní světlé dešťové odpadní potrubí, upraveno na zvukově tlumících objemkách, dešťové světlé odpadní potrubí osazeno pojiskami ASV proti vytlačení, izolováno proti kondenzaci

Dešťová letadla kanalizace z trub PP/PP-M/PP, Uřivřiv konstrukce S86 (DN32–160) S86 (DN200–250)–vnitřní a venkovní "podružné"

Splašková letadla kanalizace z trub PP/PP-M/PP, Uřivřiv konstrukce S86 (DN32–160) S86 (DN200–250)–vnitřní a venkovní "podružné"

Šikmé přípojovací potrubí z PP/PP-M/PP, Uřivřiv konstrukce, odvlhčivý systém, míra vyzarování hluku 11dB(A) při průtoku 1l/s

Venkovní páteřní kanalizace (přelohy tras kanalizace – arešlové kanalizace) potrubí

PP KG S810 (dešťová i splašková kanalizace)

Potrubí zavěšené pod stropem z PP/PP-M/PP, Uřivřiv konstrukce, odvlhčivý systém, míra vyzarování hluku 11dB(A) při průtoku 1l/s

Ruční úsek kanalizace (dešťové i splaškové)

Potrubí nutno izolovat, potrubí SV/IV, ORK a KAN bude izolováno nelekrovou trubní izolací z minerální vlny (Vřídlo reakce na ohně A1 nebo A2) –boudřky izolaci musí svým parametry splňovat vyhlášku č.193/2007

Číslo	Popis	Datum	Podpis

MC

Martin ČAKL

Ruských Legii 446/III

Jindřichův Hradec

PSC 377 01

E-mail:

martincakl@seznam.cz

Telefon:

+420 604 145 430

Akce:

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu "C"-A na oddělení hemodialýzy a gastrokopie Nemocnice České Budějovice a.s.

Období:

II.2019

Arch. č.:

1493217

Nařízení:

---

Formát:

18x4

Investor:

Nemocnice České Budějovice a.s.

Obec:

České Budějovice

Stupeň PD:

DPS

Č. výkresu:

D.1.4.1

Č. par.:

D.1.4.1-9

Vypracoval:

Martin ČAKL

Hlavní projektant:

Ing. arch. J. Gostnerová