



LEGENDA (potrubí)

- Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SUR3/ (PN22 vpp) – (potrubí pro požární hydranty z ocelových pozinkovaných trubek)
- Potrubí rozvodu teplé vody PP-RCT třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- Potrubí rozvodu cirkulační teplé vody PP-RCT třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- Kanalizační potrubí z trub PP/PP-M/PP, třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- vnitřní svislé splškové odpadní potrubí, upraveno na zvukově tlumících objímkách
- Kanalizační potrubí z trub PP/PP-M/PP, třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- vnitřní svislé dešťové odpadní potrubí, upraveno na zvukově tlumících objímkách, dešťové svislé odpadní potrubí osazeno pojiskami ASV proti vytlačení, izolováno proti kondenzaci
- Dešťová ležatá kanalizace z trub PP/PP-M/PP, třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- Splšková ležatá kanalizace z trub PP/PP-M/PP, třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- Šikmé připojovací potrubí z PP/PP-M/PP, třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- Vnější páté kanalizace (přeložky tras kanalizace – areštní kanalizace) potrubí
- PP KG SNT10 (dešťová i splšková kanalizace)
- Potrubí zavešené pod stropem z PP/PP-M/PP, třetího s čedičovým vláknem S3,2/SUR7,4/ (PN28 vpp) – snížená délková roztažnost
- Rušený úsek kanalizace (dešťové i splškové)
- Potrubí izolované, potrubí SV/TV, ORK a KAN bude izolováno nářezovou trubní izolací z minerální vlny (řada realce na oheň A1 nebo A2)
- loužky izolací musí svými parametry splňovat vyhlášku č.193/2007

Min. tloušťka izolace (lambda izolace 0,037W/m.K)									
Potrubí SV	20x2,3	25x2,8	32x3,6	40x4,5	50x5,8	63x7,1	75x8,4		
II. izolace	15mm	15mm	15mm	20mm	20mm	20mm	20mm		
Ocelové pozinkované DN25	DN32	DN40							
II. izolace	15mm	15mm	20mm						
Potrubí TV a ORK	20x2,8	25x3,6	32x4,4	40x5,3	50x6,9	63x8,6			
III. izolace	30mm	30mm	40mm	40mm	40mm	40mm			

Pozn.: Při realizaci musí být na pečlivou koordinaci zejména mezi profesemi ÚT, VZT!!
Pozn.: Montáž potrubí KAN a VOD bude prováděna dle montážních předpisů výrobce potrubí!

Změny			
Číslo	Popis	Datum	Podpis

MC Martin CANKL	Ruských legii 446/III Jiřího Chyby Hradec PSČ 377 01		E-mail: martincankl@seznam.cz		Mobil: +420 604 145 430	
	Akce: Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu "C" A na oddělení hemodialýzy a gastroscopie Nemocnice České Budějovice a.s.		Investor: Nemocnice České Budějovice a.s.		Obec: České Budějovice	
	Obsah: Zdravotní instalace ZTI-Střecha		Stupeň PD: DPS		Č.pare:	
	Datum: 11.2019		Arch. č.: 16P2017		Měřítko: 1:50	
Formát: 12x44		Č.pare: D.1.4.1-6				