



Ø pláště izolace [mm]	A min. [mm]	B min. [mm]	C min. [mm]	S min. [mm]	E min. [mm]
90	230	250	710	640	140
110	250	260	760	660	140
125	270	260	760	675	140
140	280	270	830	690	140
160	300	280	880	710	140
180	320	290	900	730	140
200	340	300	980	750	140
225	370	310	1050	775	140
250	390	330	1110	800	140
280	420	340	1180	830	140

Jan Plucar

tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz

Karlovy Vary, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707

Vypracoval: Jan PLUCAR

Kontrola: Jan PLUCAR

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice

Místo: Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"

Akce:

Stupeň PD: DPS

**PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“ – A
Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"
D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ, ROZVODY CHLADU**

Obsah:

Formát: 1xA4

Měřítko: 1:20

VZOROVÉ ULOŽENÍ TEPLOVODU

Razítko:

Podpis:

Arch. č.: 5/20 Datum: 1/2020

číslo
výkresu:

3

p
a
r
é: