

Uveřejněno na profilu zadavatele a oznámeno  
dodavatelům dne: 18. 7. 2016  
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o.

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1) veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Dvoupodlažní parkoviště (na místě bývalé transfúzní stanice) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice“**

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice  
IČO: 260 68 877  
Zastoupený: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva  
Profil zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>  
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava  
IČO: 619 72 690  
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková  
Telefon: +420 597 461 313

Zadavateli byla doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečnou písemnou informaci k obsahu zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Dvoupodlažní parkoviště (na místě bývalé transfúzní stanice) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice**“ (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby v zákonné lhůtě takto:

**Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění):**

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne: 12.7.2016  
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona *nejpozději do*: 18.7.2016  
Písemná odpověď zveřejněná na profilu zadavatele dne: 18.7.2016

Prosím Vás o bližší specifikaci níže uvedené položky:

190.	767005	Dodávka a montáž vodotěsná pojezdová nerez dilatace - viz statika a stavební část	m	41,5
------	--------	---	---	------

Z dostupných podkladů nelze zpracovat přesnou cenovou nabídku.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz:**

Jedná se o dilataci železobetonové monolitické stropní desky, která dělí objekt na dva dilatační celky. Dilatace bude opatřena dilatační vodotěsnou pojezdovou lištou (příklad je uveden v příloze). Desky v místě dilatace budou napojeny pomocí smykových trnů.

*pověřená osoba jednající jménem zadavatele*  
Ing. Markéta Mojžíšková

**RECTE.CZ**

RECTE.CZ, s.r.o.  
Matiční 730/3  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
IČ: 619 72 690

[www.recte.cz](http://www.recte.cz), [recte@recte.cz](mailto:recte@recte.cz)  
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315  
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440