

**VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)****Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a Gastroskopie)****Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:**

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.  
 Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice  
 IČO: 260 68 877  
 Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, PhD., předseda představenstva  
 MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.  
 Sídlo: Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava  
 IČO: 619 72 690  
 Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel zastoupený MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, PhD., předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, člen představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásil v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací **Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a Gastroskopie)**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (ev. č. Z2020-031895) a Úředního věstníku EU a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

**Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:**

Vznášíme dotaz k položce zdravotnické technologie č. 5

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 5 | M | M007 | Kompletní dodávka a montáž úpravny vody - endoskopie, včetně předúpravy surové vody, revizní osmózy a skladového kompletu - zásobník 400 l v konstrukci + AT stanice. Kompletní popis D.2.1 ZT _ popis standardů D.2.1-6 | ks | 1,000 |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Žádáme o sdělení výkonu v l/h, tj. spotřeby pracoviště, tak aby bylo možné určit vhodný typ úpravny vody a položku jednoznačně ocenit.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Při zadání elektronické formy projektové dokumentace došlo k vypadnutí předmětného výkresu D.2.1-6, ve kterém jsou veškerá data mj. i od obou úpraven vody uvedena. Tento výkres tímto zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:**

Ve stavebně – konstrukčním řešení (ani nikde jinde) jsme nenalezli výkresy výztuže. Žádáme o sdělení, kde se nachází, nebo o jejich doplnění, tak aby bylo možné jednoznačně a přesně ocenit položky s tím související, tj. dodávky a montáže betonářské výztuže.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Upřesňující výkresy výztuží zadavatel přikládá přílohou tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 3 k obsahu zadávacích podmínek:**

Žádáme o informaci, zda bude k předání díla vyžadován protokol o validaci upravovaných prostor? Pokud ano, pak žádáme tuto položku doplnit do výkazu výměr.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Protokol o validaci upravovaných prostor jako součást stavby vyžadován zadavatelem není a ani při předání díla vyžadován nebude.

**Dotaz č. 4 k obsahu zadávacích podmínek:**

V části elektroinstalace – silnoproud, pol. 239 je vykázáno nulové množství, žádáme o sdělení, zda tato položka má být oceňována, resp. o kontrolu a případnou úpravu počtu měrných jednotek

|     |   |        |                                                       |    |       |
|-----|---|--------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| 239 | K | Pol226 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U v RACKU 2 a 3 pro SK | ks | 0,000 |
|-----|---|--------|-------------------------------------------------------|----|-------|

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:**

Nejedná se o část elektroinstalace – silnoproud ale slaboproud. Datový rozvaděč je společný pro strukturovanou kabeláž a dorozumívací zařízení S+P a je již uveden ve výkazu výměr – v části strukturovaná kabeláž je tento rozvaděč v pol. č. 82 (pol.78). V části dorozumívací zařízení S+P je tento datový rozvaděč uveden v množství "0" pouze aby bylo zřejmé, kam budou osazeny patch panely, o které bude pro tuto část doplněn. Jedná se o 2 ks "Patch panelu UPT pol. č. 240 (pol.83)". K úpravě počtu m.j. tak není důvod a informativní pol. č. 239 nebude oceňována.

**Dotaz č. 5 k obsahu zadávacích podmínek:**

Ráda bych Vás požádala o informaci, zda je v dokumentaci k veřejné zakázce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a Gastroskopie)“ uvedena technická specifikace požadované zdravotnické techniky? Bohužel to tam nemohu nikde najít, přímo se mi jedná o požadavek na technické parametry pro úpravu vody pro hemodialýzu.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Specifikace je uvedena v D2.1-6 Zdravotnická technologie výkaz výměr, popis standardů. Specifikace tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

.....  
Jana Kobělušová  
zastupující osoba zadavatele