

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ČÍSLO III

Veřejná zakázka s názvem:

**„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
– Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe,
eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“**

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

V objektech F a D jsou stávající měřiče tepla doplněny Mbusem dle PD. Prosíme upřesnit typ měřiče – označení.

Odpověď:

Budova D

SIEMENS - UH50-A70C-CZ06-E

Foto



Budova F

MULTICAL - 602CC2020A1276

Foto



Dotaz č. 2

Znění dotazu:

- 1) ekologická likvidace odpadu, obzvláště nebezpečného (izolace apod.) musí být dokládána vážnými listy ze skládky, nebo bude kompenzována výnosem z prodeje kovového odpadu, pokud nenáleží objednateli.
- 2) odběry médií (el. energie, vodné – stočné, apod.) budou v režii investora nebo musí být měřeny
- 3) zábory pozemků pro zhotovení stavby převážně v areálu ale částečně i mimo něj budou zpoplatněny?
- 4) vstup do areálu pro montážníky vč. služebních vozidel a jejich parkování bude zpoplatněno?
- 5) bude možné vytvoření meziskládky odpadů, sutí, kontejnerů a nového materiálu v areálu?

Odpověď:

- 1) Poplatek za likvidaci odpadu hradí zhotovitel. V dokladové části při předání stavby doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu. Tržba za prodej kovového odpadu běžně náleží zhotoviteli, kryje část nákladů na demontáže.
- 2) Bude hrazeno zhotovitelem.
- 3) Zábory v areálu jsou bez poplatku.
- 4) Vstup do areálu bude bez poplatku, parkování bude z kapacitních důvodů regulováno.
- 5) Je uvažováno v prostoru okolo kotelny.

Dotaz č. 3

Znění dotazu:

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že originál záruční listiny (v případě bankovní záruky) musí být součástí nabídky v elektronické podobě. Předložení prosté kopie (skenu) záruční listiny není dostačující. Nabídka bude podána v elektronické formě a originál záruční listiny musí být součástí nabídky, ale sken originálu není dostačující. Znamená to, že originál záruční listiny musí být označený elektronickým podpisem nebo jaký formát listiny je dostatečný při elektronickém podání? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Prakticky má Účastník postupovat tak, že do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (tzn. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) a tím splní shora uvedené zadávací podmínky.

Dotaz č. 4
Znění dotazu:
Dobrý den, prosíme o zodpovězení dotazů níže: 1) SO01- D.1.1 – A-S řešení : ve v.v. pol.18 a 19 – D+M oken s izolačním dvojsklem – jsou okna otevíravá/sklopná? V technické zprávě je uvedeno, že izolace skla je řešena v akustické studii. Ta není součástí ZD. Jaké izolační vlastnosti mají okna splňovat? 2) SO02-D.1.4.2 – Rozvod plynu : ve v.v. pol.24 – zemní práce v komunikaci. Jaká je skladba stávající komunikace?
Odpověď:
1) Zadavatel poskytuje Hlukovou studii. 2) Přesná skladba komunikace není známa, detailní řešení bude součástí dodavatelské projektové dokumentace/bude určeno při realizaci areálového plynovodu do prádelny předpokládá se asfaltobeton v několika vrstvách s max. tl. 150 mm + vrstva zpevněného kameniva a štěrkodrtě/štěrkopísku v tloušťce cca 350 mm.

Příloha č. 1 – Hluková studie

V Praze dne 19. 10. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele