

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatečkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**VYSVĚTLENÍ ČÍSLO IX**

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“

Dotaz č. 1**Znění dotazu:**

Ve výkazu výměr **SO01-D.1.4.1-a03 – VV** jsou vyspecifikované např. mezipřírubové a přírubové armatury, některé z těchto armatur by dle výkresu **SO01-D.1.4.1-b03 - Schéma zapojení - ohřev TV** měli být vhodné pro pitnou vodu (s atestem), protože se nachází na potrubí teplé vody (TV – dříve ozn. TUV), tenhle fakt (poznámka) ve specifikaci výkazu výměr u armatur a dalších zařízení chybí.

Jaké armatury a zařízení by měli být vhodné pro **pitnou vodu** (teplou vodu – TV – dříve ozn. TUV) a které pouze pro **topnou vodu**? Žádáme o doplnění tohoto faktu (poznámky) do výkazu výměr k jednotlivým armaturám a zařízením.

Odpověď:

Nedílnou součástí dokumentace k zadávacímu řízení je textová a výkresová část projektové dokumentace. Veškeré armatury a zařízení (výměníky pro ohřev TV, zásobníky/vyrovňovací nádrže, čerpadla...) na straně SV, cirkulace a TV (pitnou) musí být s atestem. Z výkresové části PD je zřejmé, které armatury a zařízení musí být vhodné pro styk s pitnou vodou (viz schémata zapojení).

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Které armatury se servopohony (p.č. 174, 175, 176, 177, 182) ve výkazu výměr SO01-D.1.4.1-a03 – VV mají být s havarijní funkcí? Tenhle důležitý fakt také není uveden ve výkazu výměr.
Odpověď:
U uvedených armatur není vyžadována havarijní funkce, pokud je tato funkce vyžadována, je tak uvedeno v projektové dokumentaci i ve výkazu výměr.

V Praze dne 5. 11. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele