

**Zadavatel:**

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
IČ: 26095157  
DIČ: CZ699005400

**Zástupce zadavatele:**

Název: CEFA, s.r.o.  
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti  
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1  
Tel: +420 777 55 66 46  
Email: pn@cefa.cz

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK****VYSVĚTLENÍ ČÍSLO XI**

Veřejná zakázka s názvem:

**„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“**

**Dotaz č. 1****Znění dotazu:**

Musí být pro parní vyvíječ zachován provozní tlak max 8 barů?

**Odpověď:**

Ano.

**Dotaz č. 2****Znění dotazu:**

Může být 1 ks vyvíječe páry nahrazen za 2 ks vyvíječe páry?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zadání veřejné zakázky, tedy na 1 ks vyvíječe páry.

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotaz č. 3</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Znění dotazu:</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Prosíme o kontrolu čísla účtu uvedeného v článku 9. Zadávací dokumentace pro složení jistoty (199229020/0300) a o ujištění, že se skutečně jedná o správné číslo účtu. Děkuji.                                                           |
| <b>Odpověď:</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Jedná se o administrativní chybu. Správné číslo účtu, na které má být složena jistota je <b>9000034594/7940</b> . Zadavatel upravil toto číslo účtu také v Zadávací dokumentaci a uveřejnil nový dokument Zadávací dokumentace – oprava. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotaz č. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Znění dotazu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prohlídka místa plnění se v rámci výběrového řízení uskutečnila dne 8.10.2020, tedy velmi záhy (4. pracovní den) po jeho zahájení. Prohlídky jsme se měli enormní zájem zúčastnit, nicméně v tomto termínu to nebylo reálné. Opakovaně proto žádáme o umožnění náhradního termínu prohlídky místa plnění. Děkuji. |
| <b>Odpověď:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Z důvodu rovného přístupu ke všem účastníkům nebude zadavatel již realizovat další prohlídku místa plnění. Pokud má účastník jakýkoliv dotaz k místu plnění, může využít institutu Vysvětlení zadávacích podmínek a požádat zadavatele například o bližší popis místa plnění či fotografie.                       |

V Praze dne 11. 11. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele