

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ČÍSLO XII

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>Zadavatel požaduje servisní činnost účastníkem v souladu s přílohou č.5 Smlouvy o dílo. Cena za servisní činnost účastníka je součástí hodnocení nabídky.</p> <p>S ohledem na jednoznačnost zadání si dovoluujeme zadavatele požádat o stanovení minimálního rozsahu zařízení na které se podmínky uvedené v příloze č. 5 Smlouvy o dílo vztahují. Může se jednat například o tento rozsah zařízení?</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotelna: kotle včetně hořáků, měřiče tepla, vodoměry, úpravna vody, expanzní automat, expanzní nádoby, deskový výměník- Prádelna: vyvíječ páry, měřič tepla, vodoměry, plynoměr s přepočítávačem, plynová bezpečnostní armatura, plynový regulátor tlaku, VZT – výměna filtr. vložek

Odpověď:
Jelikož Zadavatel nezná přesný typ zařízení, které v rámci předmětu plnění obdrží nemůžu striktně určit čestnost a činnosti pravidelného servisu, jelikož ten se může předmět od předmětu lišit.
Četnost revizí určuje revizní technik, který připravuje knihu revizí a v ní je popsáno co se kdy má dělat.
Předpoklady:
Kotelna: kotle včetně hořáků 1x/rok , měřiče tepla dle požadavku výrobce , vodoměry dle požadavku výrobce , úpravna vody 1x/rok , expanzní automat 1x/rok , expanzní nádoby 1x/rok , deskový výměník v případě zanesení
Prádelna: vyvíječ páry 1x/rok , měřič tepla dle požadavku výrobce , vodoměry dle požadavku výrobce , plynoměr s přepočítávačem dle požadavku výrobce , plynová bezpečnostní armatura dle požadavku výrobce , plynový regulátor tlaku dle požadavku výrobce , VZT – výměna filtr. vložek dle požadavku výrobce

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Dle krycího listu nabídky má uchazeč vyplnit Nabídkovou cenu za záruční servis celkem za (48 měsíců). Ve Smlouvě o dílo je délka záručního servisu stanovena na dobu 5 let. Nejedná se o překlep ve vzoru krycího listu nabídky?
Odpověď:
Jedná se o administrativní chybu v krycím listu. Platí hodnota uvedená v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo (5let). Zadavatel upravil Krycí list a poskytuje jej jako přílohu tohoto dokumentu.

Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2020 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha číslo 1: 20112020 Krycí list - oprava

V Praze dne 20. 11. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele