

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

název veřejné zakázky	„Stavební práce spočívající v rekonstrukci kompresorové stanice NČK 2020“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva Vojtěchem Remeněm, člen představenstva zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (4) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy při prohlídce místa plnění pro veřejnou zakázku: „Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

Dotaz č. 1

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: V technické specifikaci je uvedeno čtyřhranné potrubí sk. I, pozink celotmelené třída těsnosti D.

Prosíme o informaci jaké potrubí opravdu požadujete. Potrubí třída těsnosti D je a musí být letované nebo svařované. Není tedy celotmelené. Jaké má uchazeč nacenit. Prosíme o doplnění. Není možno splnit oba požadavky dle zadávací dokumentace.

Toto potrubí tř. D není pro dané provozy nutné, zatěžuje stavební konstrukce a zakázku prodražuje, Celotmelené potrubí je třída těsnosti C. Dle Evropské normy a doporučení je požadována a dostatečně splňuje požadavky třída těsnosti C. Veškeré koncové prvky jsou na maximálním koncové tlakové ztrátě 500 Pa a nejsou certifikovány na těsnost, VZT jednotka má externí tlak 600 Pa.

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč do nabídky nacenil potrubí třídy těsnosti D.

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek zbývá 6 pracovních dní, zadávací dokumentace se nemění zásadním způsobem, tak se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to zůstává do 18.12.2020 do 11:00.


NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
Nemocniční 429, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Mgr. Vojtěch Remeň, MBA
člen představenstva.....

Vojtěch Remeň
Člen představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.