

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy budovy S – patologie
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 28. 04. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

1/ V rámci rozpočtu „D.1.01.5-R1 Rozpočet – pevně spojené se stavbou“ je požadováno mimo jiné dodání položek 291101 a 291102 - boxy pro zemřelé.

Je možno u těchto položek použít pro stavbu boxů jiný způsob spojení PUR panelů, než ve specifikaci popsaný systém rohových sloupků a spojení pero/drážka s excentrickým mechanismem?

Navrhované řešení – spojení panelů pero/drážka s pevným spojením panelů nýty, bez rohových sloupků. Jedná se o běžný způsob při stavbě boxů. Tloušťka izolace 80 mm zajišťuje minimálně stejné izolační vlastnosti, jaké jsou v zadání.

Odpověď:

Ke spojení PUR panelů je možné použít jiný typ spojení. Spojení však musí zaručovat správnou funkčnost, těsnost a tepelnou izolaci ve spoji. Dodavatel musí garantovat celé zařízení.

Dotaz č. 2

Je rozpor mezi Technickou zprávou a výpisem plastových výrobků. Žádáme o informaci jakých požadavků se máme držet.(viz. níže)

Technická zpráva – požadavky:

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, tzn. dvojsklo (splníme se stavební hl. profilu 70mm)

Výpis plastových výrobků - požadavky:

- $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ tzn. trojsklo

- stavební hloubka 76mm
- stavební výška ráků minimálně 84mm (při použití dveřního profilu a stavební hl. profilu 82mm je u nás stavební výška ráků 83mm)
- solární faktor SF 40% a světelný prostup LT 70% (při použití skla $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ tzn. trojsklo je SF 54% a LT 74%)
- pozice P3 plastové dveře + zámek elektromechanický s panikovou funkcí, šířka křídla 1200mm (lze vyrobit pouze v Alu provedení)
- pozice P4 plastové dveře (lze vyrobit v plastu, ale jsou vedle pozice P3, doporučuji sjednotit s P3 v Alu)

Odpověď:

Rozhodujícími požadovanými parametry jsou U_w (maximální hodnota $1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$), SF (maximální hodnota 40 %) a LT (minimální hodnota 70 %). Na ostatní parametry dodavatelé nemusí brát zřetel.

Pozice P/3 byla navržena do otvoru 1200 mm, tzn. že šířka samotného křídla bude do 1100 mm, což výrobitelné je. Dodavatelé tak ocení pozice P/3 i P/4 dle PD.

S pozdravem,

Mgr. Kateřina Kolářková