



Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

**na služby zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– veřejná zakázka malého rozsahu**

**„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY -
PROJEKT - MODERNIZACE SYSTÉMU VZT A CHLAZENÍ VČETNĚ INSTALACE FV
V NEMOCNICI STRAKONICE, A.S.“**

Zadavatel Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
DIČ: CZ699005400
statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
a
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas (email: matas@nemst.cz , tel. +420 728 784 906).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.

2. Všeobecné podmínky

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.

2.2. Klasifikace předmětu zakázky



Kód CPV	Popis
71322000-1	Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Předpokládaná cena: 2 000 000,- Kč bez DPH

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – Projekt – **Modernizace systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.**

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013698

Předmět plnění:

1. ČÁST 1: Prováděcí projektová dokumentace (10.12.2021)

- Stavební řešení pro instalaci FV panelů, VZT a chladu vybraných objektů,
- Stavební připomoci pro specializace fotovoltaika, VZT a chlazení,
- Dopojení ZTI (voda) pro specializace fotovoltaika, VZT a chlazení,
- Dopojení UT pro specializace fotovoltaika, VZT a chlazení,
- Požárně bezpečnostní řešení pro specializace fotovoltaika, VZT a chlazení.

2. ČÁST 2: Prováděcí projektová dokumentace (10.12.2021)

- Elektroinstalace pro systém FV, VZT a chlad, (10.12.2021)
- Areálový rozvod - elektroinstalace pro objekt kuchyně a prádelny. (10.12.2021)

3. ČÁST 3: Prováděcí projektová dokumentace (10.12.2021)

- Projektová dokumentace pro instalaci fotovoltaických panelů vybraných objektů Nemocnice Strakonice, a.s.. (10.12.2021)

4. ČÁST 4: (10.12.2021)

- Výkaz výměr a položkový rozpočet pro Části 1 až 3.

5. ČÁST 5: (28.2.2022)

- Inženýrská činnost: Projednání a obstarání stavebního povolení k Částem 1 až 3 dle požadavku stavebního úřadu.



Každá část bude oceněna samostatně s uvedením termínu realizace. Lze fakturovat po jednotlivých částech.

Podkladem pro ocenění je koncepční studie systému fotovoltaika, VZT a chlazení.

Podkladem pro zpracování stavebních přípomocí bude projektová dokumentace systému VZT a chlazení předaná ze strany zadavatele.

Nejzazší termín včetně inženýrské činnosti je do 28.2.2022.

4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do 10.12.2021.

4.2. Předpokládaná realizace dodávky

- zahájení - **3Q/2021**
- dokončení - **1Q/2022**

4.3. Místem plnění je areál Nemocnice Strakonice, a.s..

5. Lhůta pro podání nabídek

5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne **20.9.2021 do 10:00 hod.**

5.2. Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

5.3. Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html

5.4. Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.



7. Technická specifikace

- 7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:
- 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky
 - 02_příloha č.2 - Krycí list
 - 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení
 - Příloha č.1_Studie_FV_27092020
 - Příloha č.2_VZT, chlazení NORD, interna_studie16102020
- 7.2. Výkaz výměr, který je součástí technické specifikace, je nutné posuzovat v kontextu ostatních částí technické specifikace.
- 7.3. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.
- 7.4. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.
- 7.5. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
- 7.6. **Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.**

8. Způsob hodnocení nabídek

- 8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, **přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**
- 8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)



9. Další podmínky

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
- 9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.
- 9.3. Variantní řešení se nepřipouští.

Ve Strakonících dne 1.9.2021.

.....

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

.....

Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Přílohy:

1. 01_Technické specifikace předmětu zakázky
2. 02_Krycí list
3. 03_Čestné prohlášení
4. Příloha č.1_Studie_FV_27092020
5. Příloha č.2_VZT, chlazení NORD, interna_studie16102020