

LEGENDA ARMATUR

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- MKL – MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- RV – REGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
- F – FILTR
- FB – FILTRBALL (KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM)
- Č – ČERPADLO
- T – TEPLOMĚR
- VK – VYPUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV– AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- 3V – TŘÍCESTNÝ ŠMĚŠOVAČ(VENTIL) – DODÁVKA MaR, VZT

Skutečné dimenze a Kv hodnoty třícestných směšovačů(ventilů) upřesní profese MaR dle vybrané produktové řady výrobce

- M – MANOMETR
- MANOMETROVÝ KOHOUT
- MANOMETROVÁ SMYČKA
- G1/2 NÁVAREK PRO MaR
- PŘECHOD POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ

- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ 70°C
- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ 50°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 6°C
- VRATNÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 12°C

LEGENDA ČERPADEL

Č1 – Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným automatickým řízením výkonu; 25/1–6; 4~40W; 0,44A; 230V; –10~95°C; dopravní výška max.:6m; průtok max.:3,8m3/h

Č2 – Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným automatickým řízením výkonu; 30/0,5–10; 5~190W; 1,3A; 230V; –20~110°C; dopravní výška max.:10m; průtok max.:8,2m3/h

Jan Plucar

tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz

Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707

Vypracoval: Jan PLUCAR

Kontrola: Jan PLUCAR

Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., U nemocnice 380/III, 377 38 J. Hradec

Místo: Nemocnice Jindřichův Hradec – pavilon E

Akce: Stupeň PD: DSP

Zřízení izolačních boxů na oddělení ARO
Nemocnice Jindřichův Hradec
Napojení na rozvody topné a chladící vody

Obsah: Formát: 2xA4 Měřítko: 1:25

Schéma zapojení

Razítko:

Podpis:

Arch. č.: 9/21 Datum: 2/2021

číslo výkresu: 2

parié: