

— METASYS —																		
Technol. system	Inf. bod Short Description		Popis Description Long	Hardware Object	Type of Controller	HW	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
VZT	VAV 03		pozice VAV Boxu	RMiom4711-2	IOM4711	IN-UN	IN1	0-10V	0	100	%					RM1		
VZT	VAV 04		pozice VAV Boxu	RMiom4711-2	IOM4711	IN-UN	IN2	0-10V	0	100	%					RM1		
VZT	VAV 05		pozice VAV Boxu	RMiom4711-2	IOM4711	IN-UN	IN3	0-10V	0	100	%					RM1		
VZT	VAV 06		pozice VAV Boxu	RMiom4711-2	IOM4711	IN-UN	IN4	0-10V	0	100	%					RM1		
VZT	VAV 07		pozice VAV Boxu	RMiom4711-2	IOM4711	IN-UN	IN5	0-10V	0	100	%					RM1		
VZT	VAV 08		pozice VAV Boxu	RMiom4711-2	IOM4711	IN-UN	IN6	0-10V	0	100	%					RM1		
VZT	MP01_E		Porucha zvlhčovače	RMiom4711-2	IOM4711	IN-BIN	IN7					NORMAL	ALARM			RM1		
VZT	MAH01		Hydrostat	RMiom4711-2	IOM4711	IN-BIN	IN8					ALARM	NORMAL			RM1		
VZT	STAV 4		sig. podtlak izolace 2	RMiom4711-2	IOM4711	OUT-BIN	OUT1					x	podtlak			RM1		
VZT	STAV 5		sig. podtlak izolace 3	RMiom4711-2	IOM4711	OUT-BIN	OUT2					x	přetlak			RM1		
VZT	STAV 6		sig. přetlak izolace 3	RMiom4711-2	IOM4711	OUT-BIN	OUT3					x	podtlak			RM1		
VZT1	STAV		sig. Stavů VZT	RMiom4711-2	IOM4711	OUT-CO	OUT4					X	chod			RM1		
VZT1				RMiom4711-2	IOM4711	OUT-CO	OUT5									RM1		
VZT1				RMiom4711-2	IOM4711	OUT-CO	OUT6									RM1		
VZT1				RMiom4711-2	IOM4711	OUT-CO	OUT7									RM1		
VZT1				RMiom4711-2	IOM4711	OUT-AN	OUT8									RM1		
VZT1				RMiom4711-2	IOM4711	OUT-AN	OUT9									RM1		

	Akce:  VZT ARO Nemocnice Jindřichův Hradec	DATA POINT LIST		RM1	Datum: 02/21	Část:
			IOM4711	Oprava:	Strana: 3	