

				— METASYS —													
Technol. system	Inf. bod Short Description		Popis Description Long	Hardware Object	Type of Controler	HW	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice
VZT	TT01		Teplota nasavaná	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN1	Pt1000	-40	50	°C					RM1	
VZT	TT12		Teplota rekuperátor	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN2	Pt1000	-40	50	°C					RM1	
VZT	TT02		Teplota přívodní	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN3	0-10V	0	40	°C					RM1	
VZT	H02		Vlhkost přívodní	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN4	0-10V	0	100	%					RM1	
VZT	TT11		Teplota odvodní	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN5	0-10V	0	40	°C					RM1	
VZT	H11		Vlhkost odvodní	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN6	0-10V	0	100	%					RM1	
VZT	PT01		Teplota kotelný prostor	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN7	0-10V	0	2500	PA					RM1	
VZT	PT02		Teplota přív. vzduchu	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN12	0-10V	0	2500	PA					RM1	
VZT	PT11		Diferenční tlak FAN přívod	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN13	0-10V	0	2500	PA					RM1	
VZT	PT12		Diferenční tlak přívod	RM1FAC4911	FAC4911	IN-UN	IN14	0-10V	0	2500	PA					RM1	
VZT	PdAH01		Filtr přívod 1	RM1FAC4911	FAC4911	IN-BIN	IN11					ALARM	NORMAL			RM1	
VZT	PdAH02		Filtr přívod 2	RM1FAC4911	FAC4911	IN-BIN	IN12					ALARM	NORMAL			RM1	
VZT	PdAH11		Fitr odvod 1	RM1FAC4911	FAC4911	IN-BIN	IN13					ALARM	NORMAL			RM1	
VZT	SA1		zap VZT	RM1FAC4911	FAC4911	IN-BIN	IN14					vyp	zap			RM1	
VZT	SA1		aut VZT	RM1FAC4911	FAC4911	IN-BIN	IN15					vyp	aut			RM1	
VZT	reset		Porucha kotlů	RM1FAC4911	FAC4911	IN-BIN	IN16					x	kvit			RM1	
VZT	M01		Zap fan přívod	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-BIN	BO1					vyp	zap			RM1	
VZT	M11		Zap fan odvod	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-BIN	BO2					vyp	zap			RM1	
VZT	M51		Čerpadlo TV	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-BIN	BO3					vyp	zap			RM1	
VZT	Y01 Y11		Klapky VZT	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-BIN	BO4					ZAV	OTEV			RM1	
VZT	M11_W		EC odvod výkon	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-UN	CO1	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	MP01_W		Výkon zvlhčovač	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-UN	CO2	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	VAV01		VAV BOX izolace 1 přívod	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-UN	CO3	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	VAV02		VAV BOX izolace 1 odvod	RM1FAC4911	FAC4911	OUT-UN	CO4	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	Y_51		Ventil ohřev	RKSNC16120	SNC16120	OUT-AN	AO1	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	Y81		Rekuperátor	RKSNC16120	SNC16120	OUT-AN	AO2	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	Y52		Ventil CHZ	RKSNC16120	SNC16120	OUT-AN	AO3	0-10V	0%	100%						RM1	
VZT	M01 W		EC přívod výkon	RKSNC16120	SNC16120	OUT-AN	AO4	0-10V	0%	100%						RM1	

	Akce: VZT ARO Nemocnice Jindřichův Hradec	DATA POINT LIST Soubor:		RM1	Datum:	02/21	Časť:	
			FAC4911		Oprava:		Strana	1