

Příloha - kotle, příslušenství, uvedení do provozu.

č.	Standardy kotle	
1	Kondenzační kotel o výkonu min. 715 kW (při tepl. topné vody 80/60°C)	2
	plynulá regulace výkonu hořáku v rozsahu min. 25% - 100% (tj agregace 1/4)	
	účinnost kotle při plném zatížení 95 % (80/60 °C);	
	spalovací komora a spalínový výměník nerez 1.4571	
	velkoobjemový kotel min. 800 l	
	výkon kotle v jednokotlovém zařízení	
	emisní limity dle vyhlášky 415/2012 v aktuálním znění	
	Příslušenství kotle	
2	Sada protihlukových podložek kotle	2
3	Sada hlídače tlaku spalin	2
4	Omezovač stavu vody (montáž na potrubí)	2
5	Omezovač max. tlaku O - 6 bar	2
6	Omezovač min. tlaku O - 6 bar	2
7	Armatura pro manostaty 6 bar 4-přip.	2
8	KM-Bus adaptér ext. poj. zařízení	2
9	Neutralizační box kondenzátu min. 140 l/h	2
10	Rozšíření funkcí regulace kotle o: 1 analogový vstup (0-10 V), 3 digitální vstupy, 1 spínací výstup (bezpotencionálový přepínací kontakt)	2
11	Škrťící klapka, typ DN 100	2
12	Motor škrťící klapky, DN40 - DN150	2
13	Spalínový adaptér D300	2
14	Doprava na stavbu	2
15	Kontrola před UDP (uvedením do provozu)	2
16	Kompletní elektrické zapojení hořáku s kotlem	2
17	UDP kotle včetně účasti servisního technika	2
18	UDP hořáku	2

kotel musí být umístitelný do stavebně připravené místnosti - rozměry základů v PD