LEGENDA

KK	KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
F	FITR
T	TEPLOMĚR
M	MANOMETR
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VV	VYVAŽOVACÍ VENTIL
Č1	ČERPADLO ELEKTRICKY ŘÍZENÉ 230V, PN 6bar, příkon 2–20W, 0,26A 550kg/h, 30kPa
Č2	ČERPADLO ELEKTRICKY ŘÍZENÉ 230V, PN 10bar , příkon 5–120W, 0,08–0,90A 2536kg/h, 50kPa
S	SMĚŠOVAČ SE SERVOPOHONEM
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TV	TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ	ŠROUBENÍ REGULAČNÍ S MOŽNOSTÍ VYPOUŠTĚNÍ
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VRATNÉ POTRUBÍ



Vypracoval: MENCLOVÁ PETRA	Kontrola: Josef PRINC
Investor: NEMOCNICE Č.Budějovice a.s. B.Němcové 585/54	
Místo: Horní areál Nemocnice Č.Budějovice a.s. PAVILON "C"	
Akce: **PŘÍSTAVBA BUDOVY EMERGENCY PAVILON C"–E** **D.1.4.3. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**	
Obsah: **EMERGENCY – SCHÉMA ZAPOJENÍ**	

Josef Princ VvP
projektování a montáž
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211
IČO:135 02 565 DIČ:CZ–520402266

Formát : 2xA4	Datum: I–17
Stupeň PD : PP	
Měřítko:	Arch. č.: 104/16
č. výkresu: D.1.4.3.4	č. paré: