


ROZVADĚČ OCEP "P" 600x600x300  
IP 54/20

PROVOZNI NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz  
SOUSTAVA TNC-S

Ochrana PND:

- automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená
- hlavním pospojováním
- proudovými chrániči

Instalovaný výkon	P <sub>i</sub>	=	kW
Soudobý výkon	P <sub>s</sub>	=	kW

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Část	Investor	Měřítko	Datum	Výkres č.
	ELEKTROINSTALACE, SILNOPROUD SCHEMA ROZVADĚČE RM	ING. PRŮŠA JIŘÍ ičo	DPS	2/2017	D.1.4.4.17 1/1
Akce	PRÍSTAVBA BUDOVY „C“ – ČÁST „D“ A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.1P PAVILONU „C“ – HA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.	NEMOCNICE Č.BUDĚJOVICE a.s. B.NĚMCOVÉ 585/54,Č.BUDĚJOVICE	Zak.č.		