

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O17070034958

Bc. Petr Tomlíček

tel.: +420 387 761 407

fax: +420 387 761 225

petr.tomicek@cevak.cz

24.01.2017

ATELIER G+G s.r.o.

Nádražní č.p. 569

377 01 Jindřichův Hradec II (Jindřichův  
Hradec)

**České Budějovice 7, parc. č. 1247/1 - PŘÍSTAVBA BUDOVY „C“ - ČÁST „D“ A  
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP PAVILONU „C“- HA, Nemocnice České Budějovice  
a.s. (stavební řízení)**

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, B. Němcové č.p. 585/54, 370 01

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. kanalizaci BE 600/900 mm pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozované kanalizace. V situaci nejsou zakresleny všechny kanalizační přípojky (ani areálové rozvody), jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

K výše uvedené akci bylo vydáno společností ČEVAK a.s. vyjádření k územnímu řízení pod č.j. O16070033298 ze dne 12.12.2016.

Projektová dokumentace řeší přístavbu budovy „Emergency“ v úrovni 1.NP a stavební úpravy v 1.NP budovy pavilonu „C“. Přístavba je provedena v rozměrech 43,12 x 25,13. Budova vyplňuje prostor dnešního odpočinkového místa, přístupového chodníku a nevyužitě zatravněné plochy před budovou pavilonu „C“. Napojení na vodu a odpadních vod (splaškových i dešťových) je řešeno na areálové rozvody Nemocnice.

- Odpadní vody z navržené přístavby „Emergency“ budou odvedeny oddílnou areálovou kanalizací. Odpadní splaškové vody budou odvedeny odděleně od dešťových vod svodným potrubím PVC KG DN 100, vedeným pod terénem v místě stávajícího potrubí (trasa a profil nezjištěn) a napojeným na stávající areálovou splaškovou kanalizaci. Na tuto navrženou areálovou kanalizaci budou napojena jednotlivá odpadní potrubí z přístavby. Dešťové odpadní vody budou odvedeny nově navrženým potrubím PVC KG DN 200, napojeným přes retenční nádrž (z bloků Midaplast) na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. Do této navržené dešťové kanalizace budou odvedeny jednotlivé dešťové svody z přístavby, nově osazená dvorní vpust (HL606 DN 150) a odvod ze žlabu ACOdrainu ve vstupu. Na ležaté areálové kanalizaci bude před objektem v místě napojení se stávající areálovou kanalizací doplněna revizní plastová šachta DN 400/150. Revizní šachty budou osazeny též před a za retenční nádrží. Přepad z retenční nádrže bude mít regulovaný odtok.

- Zásobování objektu studenou vodou je ze stávajícího vodovodního rozvodu z trub LT DN 100, který je veden v prostoru pod přístavbou. V rámci přístavby je nutné přeložení části areálového potrubí (asi DN 100), které je vedeno v těsné blízkosti přístavby.

**S realizací stavby souhlasíme při dodržení níže uvedené podmínky:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Psohlavec Ivo tel. 602491312, ivo.psohlavec@cevak.cz (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí nad průměr DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany (je-li dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem vzdálenost od vnějšího líce se zvyšuje o 1,0 m).
- Do zahájení užívání stavby (do kolaudace stavby) bude provedena aktualizace Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních (splaškových i dešťových) vod. Smlouvu si aktualizujete prostřednictvím našich oddělení smluvních vztahů – tel. 844 844 870.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem kanalizace BE 600/900 mm, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – Vlastimil Ficenec, tel. 602 643 522, vlastimil.ficenec@cevak.cz.
- Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

**Doporučení:** V případě doložení vnitroareálových vodovodních a kanalizačních rozvodů Nemocnice a.s. (stávajících i nově nevvržených) v digitální formě budou tyto sítě zaneseny do mapových pokladů naší společnosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold  
technický ředitel

ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (123)

Přílohy: Mapa\_O17070034958.pdf

