

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

ATELIER G+G s.r.o.
Nádražní 569
377 01 Jindřichův Hradec

Váš dopis ze dne
12.12.2016

Naše č.j.:
38262/5.42/16-2

Naše sp. zn.
V5-2017-4

Vyřizuje/kontakt:
Mgr. Pavel Šturma / 950 179 544

České Budějovice
5.1.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Přístavba budovy "C" - část "D" a stavební úpravy části 1.NP pavilonu "C" - HA, Nemocnice České Budějovice
místo: parc. č. 1247/14, 1247/1, 1247/12, České Budějovice
zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068877
projektant: ATELIER G+G s.r.o., Nádražní 569, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26088541

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 38262/5.42/16-1 ze dne 12.12.2016

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.


Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Upozorňujeme, že z projektové dokumentace musí být patrné, do jaké třídy, případně skupiny bude zařazeno vyhrazené elektrické technické zařízení, které je ve stavbě zřizováno (např. i VZT, EZS, EPS, EKV a další). Toto zařazení zařízení do tříd a skupin se provádí podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. Upozorňujeme, že v případě uvádění "vyhrazených elektrických technických zařízení" do provozu, je nutno postupovat podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., (např. zařízení tř. I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.) Shora uvedené připomínky požadujeme zapracovat do dokumentace (možno zapracovat i do dalšího stupně dokumentace).

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Město
Vodň 21
370 06, Písek, Písecký kraj



Mgr. Pavel Šturma
inspektor inspekce II



Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby