

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 2

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
**Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C – HA,
Nemocnice České Budějovice, a.s.**

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 260 68 877
Profil: <https://ezak.nemcb.cz>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice a.s.**, a to zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele odpovídá takto:

Úplné znění dotazu č. 2 ze dne 9. 3. 2017

Ve výkazu výměr v listu 01- stavebně technické řešení jsou v konstrukcích truhlářských položky č. 388 - 392 - dodávka a montáž hliníkových oken O1-O5. Dle tabulky vnějších otvorů mají být tato okna plastová. Z jakého materiálu máme okna nacenit?

Odpověď zadavatele:

Uvedená okna O1 až O5 budou plastová, správně je údaj v tabulce vnějších otvorů, ve výkazu výměr je údaj uveden chybně.

.....
za správnost Petr Hnízda v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům