

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 3

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
**Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C – HA,
Nemocnice České Budějovice, a.s.**

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 260 68 877
Profil: <https://ezak.nemcb.cz>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice a.s.**, a to zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele odpovídá takto:

Úplné znění dotazu č. 3.1 ze dne 13. 3. 2017

Zadávací dokumentaci není specifikován následující typ kazet a typ mřížek.

590360160	dodávka kazet do demontovaných podhledů 600x600x20mm	m2	140,000
763501506	Dodávka a montáž mřížek do podhledů 150/150mm	kus	83,000

Žádáme zadavatele o specifikaci těchto položek, aby je bylo možné jednoznačně ocenit.

Odpověď zadavatele:

Kazety budou typu do stávajícího podhledu Armstrong PERLA OP 0.95 Board, mřížky do podhledů budou kovové v bílé barvě s jednosměrnými lamelami.

Úplné znění dotazu č. 3.2 ze dne 13. 3. 2017

Výkaz výměr část Vzduchotechnika obsahuje položky:

1.14	Neobsazeno	0,000	0,00	
1.32	Spiro potrubí sk.I pozink.plech	0,000	0,00	
Pol11	do pr.225 mm bm	170,000	0,00	
	vč.tvarovek			
1.34	Tepelná izolace	0,000	0,00	
Pol12	tl.40 mm s Al folií m2	160,000	0,00	
2.26	Spiro potrubí sk.I pozink.plech	0,000	0,00	
Pol15	do pr.315 mm bm	103,000	0,00	
	vč.tvarovek			
2.27	Tepelná izolace	0,000	0,00	
Pol12	tl.40 mm s Al folií m2	20,000	0,00	
3.6	Spiro potrubí sk.I pozink.plech	0,000	0,00	

Pol16	do pr.160 mm vč.tvarovek	bm	8,000	0,00
5.7	Spiro potrubí sk.l pozink.plech		0,000	0,00
Pol16	do pr.160 mm vč.tvarovek	bm	6,000	0,00

Tyto dvojřádky obsahují popisy jedné položky. Celková cena bude stanovena v řádku s měrnou jednotkou. První řádek popisu bude nulový, přestože obsahuje vzorec pro výpočet celkové ceny. Žádáme zadavatele o potvrzení správnosti tohoto našeho postupu při ocenění položky

Odpověď zadavatele:

Každá uvedená dvojřádka je skutečně popisem jedné položky a proto bude cena pouze u řádky s měrnou jednotkou a první řádek je vždy nulový - postup pro ocenění uvedený dodavatelem je správný.

.....
za správnost Jana Šenková v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům