

Objekt RD bude zařazen do třídy LPS – I.

le CSN 62505/.

Bude provedeno napojení na jímací soustavu veškerých kovových součástí. Jímací soustava bude ve skrytém provedení

SS – svorka spojovací

- SA – svorka křídlová
- SO – svorka okapová
- SP – svorka připojovací
- SZ – svorka zkušební
- OU – ochranný úhelník
- PV15 – podpěra vedení na hřebeničce
- PV22 – podpěra vedení pro střešní krytinu
- PV01 – podpěra vedení do zdiva L=15cm
- PV21 – podpěra vedení pro ploché časti
- PV23 – podpěra vedení na plechové střechy


OBVOD STŘECHY	76 m
LPS I/SVODY	10 m TOLERANCE + -20%

SE KOULE / LPS I 20m

OBVOD STŘECHY 76 / LPS 1 10 = 7,6

POČET SVODŮ = 8

DOSTATEČNÁ VZÁDELNOSŤ $S = 0,2m$

		+0,00 = čísta podlažna 1 NP m.č. 1.02	
		1m	2m
			
		ING. ARCH. ZBYNEK SKALA HAVLKOVA 247 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436 MOB: 771 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ	
STUPEN	stavební povolení a provádění stavby		
ARCE	Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice		
STAVEBNÍK/Nemocnice Prachatice, a.s. Nepohorská 1015, 38301 Prachatice		ZODP PROJ.	
IČ: 26095165		VYPRAC. MARTIN POČTA	
MASTO	areál Nemocnice Prachatice pě st.1873/1 - ku Prachatice		
OSSAH	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
PUDORIS STŘECHA		MERITKO DATUM	VYKRES
		01/2019	25