SCHÉMA VN

kobka 1 | kobka 2 | kobka 3 | kobka 4 | VN kobka (měření zůstává stávající) | stávající VN kobka | stávající VN kobka

AL 40/10

MTP 30/5A

OM 22

BAJ

H27

UESV

OM22

50A

24-CXEKCY 3x 1x35mm2

3x240 ANKTOYPVS bude odpojeno

ALFe 3x150 VN vekovní linka

TS DOMOV DUCHODCU VN

PŘEPOJENÍ

T1 TRAFO

T2 TRAFO

T3 TRAFO

22/0,4/0 kV
50Hz,800kVA
Dyn 1

FeZn30/4
Rt = 5-15ohm
FeZn30/4
Rcelk = 2ohm

800kVA

PU1.7
OPV 10/1
6A gG

X 1.1

ochr. relé

CYKY-J 5x1,5mm

MaR HL2 HU2
PŘEHŘÁTÍ TRAFA

RH1

MTN

ÚO 133

měření USM

trafostanice OÚNZ po přepojení trafostanice 2 bude odpojeno

Nemocnice Tábor, a. s.

HL. INŽ. PROJEKTU	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	PROJEKCE ELEKTRO
	Ing. Frant. Mráz	Frant. Mráz		Ing. Frant. MRÁZ Lidická 144 Č.Bu tel 602 146 587, 386 462 535

KRAJ	JIHOČESKÝ	DRUH PROJEKTU	
INVESTOR	NEMOCNICE TÁBOR a.s. Kpt. Jaroše 25 TÁBOR	DPS	
NÁZEV AKCE	ÚPRAVY ELEKTRO NAPÁJENÍ AREÁLU NEMOCNICE	ZAKÁZKA 08/2019	KOPIE
		ARCH. Č.	
		FORMÁT	
		DATUM 08/2019	
STAVEBNÍ OBJEKT:	TRAFOSTANICE I	MĚŘÍTKO	
OBSAH VÝKRESU	SCHÉMA VN - PŘEPOJENÍ	Č. VÝKRESU	VN-03