



ROZVADĚČ OSAZEN ZA POŽÁRNÍ DVEŘE EI30DP1Sm

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavníím pospojováním
– proudovými chrániči
– doplňující pospojování

ČÁST MDO

INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 40\text{kW}$

SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 25\text{kW}$

ČÁST DO

INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 25\text{kW}$

SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 15\text{kW}$

	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP – 3.NP PAVILONU "A" PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ A LDN – 3.ČÁST – 1.NP NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC PAVILON A		Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec		Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.4.7
	PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Část: D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE RS1.1 – ČÁST DO	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 7/2019	List/Listů 2/2