

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

IČ: 26095181

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK II

Veřejná zakázka s názvem:

„Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu“

Dotaz č. 1

Znění dotazu

V předložené smlouvě část předmětu díla (2.3 Součást díla) je uveden požadavek na provádění bezplatného záručního servisu v rámci záruční doby min. 48 měsíců.
Kapitola IV Cena díla obsahuje nabídkovou cenu za záruční servis celkem 60 měsíců. Prosíme o upřesnění požadovaného termínu záruky, případně o úpravu ve smlouvě.

Odpověď:

Tato administrativní chyba byla již odstraněna v rámci Vysvětlení zadávacích podmínek uveřejněném spolu s upravenou smlouvou na profilu zadavatele dne 10. 3. 2020.

Dotaz č. 2

Znění dotazu

Zadávací dokumentace obsahuje v předmětu plnění požadavek: V Nemocnici Strakonice, a.s. po dobu rekonstrukce musí fungovat záložní připojení „zvenku na fasádě“ funkčním a odzkoušeným zdrojem o stejném výkonu jako je stávající DA.

V projektové dokumentaci není definováno umístění záložního zdroje, tedy není možné určit délku požadovaného provizorního propojení 3x CYKY-J 3x240+120mm². V předloženém VV není požadavek na připojení provizorního DA zohledněn položkou ve VV. Chtěli bychom Vás požádat o doplnění těchto podkladů.

Odpověď:

Náhradní provizorní záložní zdroj se předpokládá umístit na asfaltovou plochu před objektem rozvodny. Přesné umístění bude určeno vybraným dodavatelem v koordinaci se zadavatelem.

Provizorní DA je uveden ve VV elektro - oddíl 7 - pol. 7.1.

Dotaz č. 3

Znění dotazu

Technická zpráva Elektroinstalace 1_D.1.4._EL_NEM_ST_DA_TZ popisuje dodávku a instalaci rozvaděče ATS (rozvaděče záskoku). Výkres tohoto rozvaděče není součástí projektové dokumentace. Rovněž není definována kabeláž pro přívodní síťové napájení.

Položka rozvaděče záskoku resp. ATS není součástí VV. Prosíme o úpravu VV a doplnění informací pro řádné ocenění rozvaděče.

Odpověď:

Rozváděče ATS je součástí dodávky DA. Jde o komponentu, která je dodávána spolu s náhradním zdrojem.
Není tedy ve VV elektroinstalace, ale VV DA.
Kabeláž pro ATS je definována ve schéma připojení DA p.č. 5.1, p.č. 2.1 – půdorys DA.

V Praze dne 16. 3. 2020

Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele