



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
L-2.01	CHODBA	91,6
L-2.02	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	27,7
L-2.03	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	2,7
L-2.04	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,4
L-2.05	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ	1,6
L-2.06	POKOJ - 2 L	18,2
L-2.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.08	POKOJ - 2 L	18,2
L-2.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.10	POKOJ - 2 L	18,6
L-2.11	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.12	POKOJ - 2 L	18,1
L-2.13	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.14	POKOJ - 2 L	18,9
L-2.15	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.16	POKOJ - 2 L	17,7
L-2.17	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.18	POKOJ - 2 L	18,2
L-2.19	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.20	POKOJ - 2 L	18,2
L-2.21	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,6
L-2.22	POKOJ - 2 L	18,2
L-2.23	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,1
L-2.24	SKLAD	12,5
L-2.25	SPRCHA PACIENTI MUŽI 1	4,3
L-2.26	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,6
L-2.27	POKOJ - 1 L	15,0
L-2.28	SPRCHA PACIENTI ŽENY 1	3,9
L-2.29	SPRCHA PACIENTI ŽENY 2	3,9
L-2.30	POKOJ - 1 L	15,0
L-2.31	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,7
L-2.32	SPRCHA PACIENTI MUŽI 2	4,2
L-S1	CHODBA KOM. VERTIKÁLY	15,8
CELKEM (bez chodby L-S1)		382,3 m²
CELKEM		398,1 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ▨ HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- N2.01-IV ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A SPB
- ⚡ POŽÁRNÍ STROP
- Ⓟ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- Ⓜ POŽÁRNÍ HYDRANT
- △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- STÁVAJÍCÍ AUTONOMNÍ DETEKTOR A SIGNALIZACE
- NOVÁ AUTONOMNÍ DETEKTOR A SIGNALIZACE
- ⚡ POŽÁRNÍ KLAPEK S ODOLNOSTÍ EI 30/DP1
- ➡ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- ➡ SMĚR ÚNIKU
- DVEŘE NEUZAMYKATELNÉ NEBO OPATŘENÉ KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179
- ▨ PROSTOR CHŮC-A

LEGENDA ŠACHET A ROZVADĚČŮ:

IŠ INSTALAČNÍ ŠACHTA (I-IV.SPB)
- požárně dělící nenosné konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EW 30/DP1
- požární uzávěry ústí do CHŮC - EI 30/DP1-S

VŠ VÝTAHOVÁ ŠACHTA (I-IV.SPB)
- požárně dělící nenosné konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EW 30/DP1

ER ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ (II.SPB)
- požárně dělící nenosné konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EI 15/DP1-S200

SCHÉMA OBJEKTU

PO - PŮDORYS 2.NP
OBJEKT L
M1:100