




Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  <p>NEMOCNICE PÍSEK</p>	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
---	---	--	--

Profese: TECH	Zpracovatel dílu: TMS Prague, a.s. V olšinách 1124/54, 100 00 Praha 10 Tel: +420 724 057 446 E-mail: svoboda@tmsprague.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
RUDOLF SVOBODA	RUDOLF SVOBODA	RUDOLF SVOBODA	
			

Akce: Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa	Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020		Paré:
	Datum: 02 - 2020		
	Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objekt: Rekonstrukce části 2.NP budovy L	SO 01	Formát:	
Obsah: ENERGETICKÉ TABULKY	Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.01.5-002	

ELEKTRO		Název akce:Nemocnice Písek a.s., Sociální zázemí chirurgic. Oddělení I. Etapa														celkový počet listů														
2. NP		Tabulka nároků energií a stavebních úprav														zpracoval:Svoboda		dne: 02/2020												
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Zdravotnický prostor	Pevné příkony k technologii														Požadavky na koncové prvky								Ostatní					
			Příkon 230V					Příkon 400V				Zásuvky na stěně místnosti								zásuvky na rampě, mostu, tubusu								Poznámky		
			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			ČSN EN 37312000-7	MDO	DO	ZIS	VDO	UPS	MDO	DO	UPS	Nárafizický výkon	MDO	DO	ZIS	VDO	UPS	RTG	zásovk	PC	STA	Pložek	Počet	MDO	DO	ZIS	VDO	CESLOUKOVÝ	PC	
				kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	ks	ks	ks	ks	ks	kW	ks	kW	ks	kW	230V
L-2.02	šatna zaměstnanců												0,1																	
L-2.06	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.08	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.10	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.12	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.14	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.16	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.18	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.20	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.22	Pokoj - 2L	1											1						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
L-2.24	Sklad												0,3						1	2	1	10	1	2	0,2			1,2	2	
Celkový příkon [kW]			0	0	0	0	0	0	0	0	9,4	0	0	0	0	0	0	0	0				9	1,8	0	0		18		