



Hlavní inženýr projektu:  
ING. PETR TOMICKÝ

Vedoucí projektant zakázky:  
ING. PETR TOMICKÝ

Investor:



Nemocnice Písek, a.s.  
Karla Čapka 589  
397 23 Písek

Profese:

**EL**

Zpracovatel dílu:

**SUBTECH**  
Slovinská 29, 612 00 Brno  
+420 541 247 419  
www.subtech.cz

Odpovědný projektant:

BC. JOSEF ADAMEC

Vypracoval:

IVAN MEDVĚD

Kontroloval:

ING. JAN NOVOTNÝ

Autorizace:

Akce:

**Nemocnice Písek, a.s.**  
**Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa**

Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M

SO 02

Zakázkové číslo:

DPS 01 - 2020

Paré:

Datum:

02 - 2020

Stupeň:

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Formát:

A4

Obsah:

**Legenda místností**

Měřítko:

—

Číslo výkresu:

**D.1.02.4c - 002**

Nemocnice Písek, a.s.  
 Soc. zázemí chir. oddělení - I. etapa  
 SO 02  
 Stupeň: Pro provádění stavby

**D.1.02.4c-002 Legenda místností**

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Strop	Výška	Celkové osvětlení 1) ref. č.      Em [lx]      Ra			Typ místnosti 2)	Vnější vlivy 3)	Nouzové osv. 4)	5)
2.NP											
M-2.01	POKOJ - 3 L	21,90	SDK	3000	5.39.1	100	80				
M-2.02	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,20	SDK	2600	5.2.4	200	80		UP, zóna S		
M-2.03	POKOJ - 3 L	21,40	SDK	3000	5.39.1	100	80				
M-2.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,90	SDK	2600	5.2.4	200	80		UP, zóna S		
M-2.05	POKOJ - 3 L	21,40	SDK	3000	5.39.1	100	80				
M-2.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,90	SDK	2600	5.2.4	200	80		UP, zóna S		
M-2.07	POKOJ - 3 L	21,40	SDK	3000	5.39.1	100	80				
M-2.08	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	5,20	SDK	2600	5.2.4	200	80		UP, zóna S		
M-2.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	5,00	SDK	2600	5.2.4	200	80		UP, zóna S		

## Legenda místností - vysvětlivky

	Výška
1)	celkové osvětlení - požadavky dle ČSN EN 12464-1
	sdružené osvětlení dle ČSN 360020-1 je uvažováno v místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením
2)	typ místnosti se speciálními požadavky na technické řešení instalací
"I" CHÚC	typ místnosti dle ČSN 332140 je stanoven projektem lékařské technologie instalace je řešena dle ČSN 730802, "chráněná úniková cesta"
3)	vnější vlivy jsou stanoveny protokolem (GP) v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné než "normální" dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
UP zóny S	instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "umývací prostor" instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "sprcha"
Poznámka	vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" - např. <b>AB8</b> vnější vlivy vytvářející prostory zvlášť nebezpečné jsou označeny "tučně kurzívou" - např. <i><b>AD4</b></i>
4)	nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, ČSN EN 50172
NO NU	vyznačení směru úniku (prosvětlený piktogram) nouzové osvětlení únikové cesty
5)	doplňující požadavky
REG	svítidla se stmívatelnými elektronickými předřadníky
DOS	osvětlení v rámci dodávky operačních sálů
M600	podhled kazetový M600
SDK	podhled sádrokartonový
M600 hyg	
Kaz+SDK	
VP	