

Techno l. system	Inf. bod Short Description	Popis Long Description	Hardware Object	Type of Controller	HW	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednot kyUnit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Panel		
Vany	M1.2aut	aut M1.2	RM1_3733	IOM3733_4	IN1	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Vany	M1.2zap	zap M1.2	RM1_3733	IOM3733_4	IN2	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Vany	M1.8aut	aut M1.8	RM1_3733	IOM3733_4	IN3	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Vany	M1.8zap	zap M1.8	RM1_3733	IOM3733_4	IN4	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Vany	M1.7aut	aut M1.7	RM1_3733	IOM3733_4	IN5	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Vany	M1.7zap	zap M1.7	RM1_3733	IOM3733_4	IN6	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Vany	UV1.9aut	aut UV1.9	RM1_3733	IOM3733_4	IN7	IN-BIN					vyp	aut	RM1		
Vany	UV1.9zap	zap UV1.9	RM1_3733	IOM3733_4	IN8	IN-BIN					vyp	zap	RM1		
Vany	M1.2stav	signalizace M1.2	RM1_3733	IOM3733_4	OUT1	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Vany	M1.8stav	signalizace M1.8	RM1_3733	IOM3733_4	OUT2	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Vany	M1.7stav	signalizace M1.7	RM1_3733	IOM3733_4	OUT3	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Vany	UV1.9stav	signalizace UV1.9	RM1_3733	IOM3733_4	OUT4	OUT-BO					stop	chod	RM1		
Vany	M52	ventilátor M52	RM1_3733	IOM3733_4	OUT5	OUT-BO					vyp	zap	RM1		

	Akce: Rehabilitační oddělení nemocnice Jindřichův Hradec	DATA POINT LIST	RM1	2/2020	
	Vanová technologie		Soubor:		
				7	