

Č.	Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud:		Kam:		Poznámka			
1	WS-B1-01		J-Y(St)Y 1x2x0,8	35	RM1		TT11		Teplota baz. vody vratná			
2	WS-B1-02		J-Y(St)Y 1x2x0,8		RM1		TT12		Teplota baz. vody přívod			
6	WS-B1-03		J-Y(St)Y 4x2x0,8		RM1		H1		Hladinoměr pro akumulační nádrž			
7	WS-B1-04		J-Y(St)Y 1x2x0,8		RM1		Vodoměr_B		Vodoměr dopouštění			
8	WS-B1-05		JYTY 14x1		RM1		CH2.3.		Chemické hospodářství-blokace			
9	WS-B1-06		J-Y(St)Y 2x2x0,8		RM1		Y11		Ventil dohřevu bazénu			
3	WS-B1-07		J-Y(St)Y 2x2x0,8		RM1		Z2		Zaplavení strojovny			
4	WS-B2-01		CYKY 3x1,5		RM1		EV12.2		Ventil odpouštění			
5	WS-B2-02		CYKY 3x1,5		RM1		Y12		Ventil dopouštění			
10	WS-B2-03		CYKY 3x1,5		RM1		M32		Čerpadlo ohřevu bazénu			
11	WS-B2-04		CYKY 4x1,5		RM1		M2.11		Zrychlovací čerpadlo vzorku			
12	WS-B2-05		CYKY 4x1,5		RM1		M2.10		Zrychlovací čerpadlo ozonizace			
13	WS-B2-06		CYKY 4x1,5		RM1		M2.2A		Cirkulační čerpadlo A			
14	WS-B2-07		CYKY 4x1,5		RM1		M2.2B		Cirkulační čerpadlo A			
15	WS-B2-08		CYKY 4x1,5		RM1		M2.14		Čerpadlo trysek			
16	WS-B2-09		CYKY 4x1,5		RM1		M.solanka		Čerpadlo solanky			
17	WS-B2-10		CYKY 4x1,5		RM1		M.2.15		Čerpadlo chrlíčů			
18	WS-B2-11		CYKY 4x1,5		RM1		M2.16		Dmychadlo			
19	WS-B2-12		CYKY 4x1,5		RM1		EI.2.17		Elektroohřev vzduchu			
20	WS-B2-13		CYKY 3x1,5		CH2.3		M2.4		Dávkovací čerpadlo chemie 1			
21	WS-B2-14		CYKY 3x1,5		CH2.3		M2.5		Dávkovací čerpadlo chemie 2			
22	WS-B2-15		CYKY 3x1,5		CH2.3		M2.6		Dávkovací čerpadlo chemie 3			
35												
			Akce:  <b>Přestavba rehabilitačního oddělení- Nemocnice J.H. IV. ETAPA</b>			<b>KABELOVÁ LISTINA</b>  Soubor: <b>Bazénová techn.</b>			Rozvaděč:		Datum:	Část:
									<b>RM1</b>		02/2020	
									Regulátor:		Změna:	Strana:
												<b>3</b>