



LEGENDA ARMATUR

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- MKL – MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- RV – REGULAČNÍ VYVÁŽOVACÍ VENTIL
- RTD – REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE
- F – FILTR
- Č – ČERPADLO
- T – TEPLMĚR
- VK – VYPUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- 3V – TŘÍCESTNÝ ŠMĚŠOVAČ(VENTIL) – DODÁVKA MaR, VZT

Skutečné dimenze a Kv hodnoty třicestných směšovačů(ventilů) upřesní profese MaR případně VZT dle vybrané produktové řady výrobce

- M – MANOMETR
- MANOMETROVÝ KOHOUT
- MANOMETROVÁ SMYČKA
- MODsODV – MAGNETICKÝ ODLUČOVAČ NEČISTOT S ODLUČOVAČEM VZDUCHU

–G1/2– NÁVAREK PRO MaR

○ PŘECHOD POTRUBÍ

LEGENDA ČERPADEL

Č1 – Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným automatickým řízením výkonu; snímání diferenčního tlaku; snímač teploty; rozhraní Bluetooth, integrovaná možnost řízení 0~10V; 30/0,5–10; 7~275W; 1,2A; 230V; –10~110°C; dopravní výška max.:10m; průtok max.:12m³/h

Č2 – Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným automatickým řízením výkonu; snímání diferenčního tlaku; snímač teploty; rozhraní Bluetooth, integrovaná možnost řízení 0~10V; 30/0,5–12; 7~295W; 1,5A; 230V; –10~110°C; dopravní výška max.:11m; průtok max.:12m³/h (+1ks skladová rezerva uskladněná ve strojovně)

Jan Plucar

tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz
Karlova 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707

Vypracoval: Jan PLUCAR

Kontrola: Jan PLUCAR

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice

Místo: Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"

Akce: Stupeň PD: DPS

**PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“ – A
NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTRO
D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ, ROZVODY CHLADU**

Obsah: Formát: 2x A4 Měřítko: 1:20

SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE ÚT

Razítko:

Podpis: 5/20 Datum: 1/2020

číslo
výkresu: 10
p
a
r
é: