



LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

Oceľová desková tělesa (AA/VK/HLL – AA = TYP; VK=VENTIL
KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).
Oceľová desková tělesa s hladkou čelní deskou bez krycích mřížek a
konvekčních plechů (MA(hbkg)/VK/HLL – AA(hbkg) = TYP; VK=VENTIL
KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm)
Otopné žebříky – trubková otopná tělesa (AA HHHH/LLL – AA= TYP; HHHH = výška v mm; LLL= délka v mm).
Armatury otopných těles typu VK jsou na výkresu značeny symboly
T(R)H – termostatická (ruční) hlavice, VVR(P) – zdvojené šroubení
pro otopná tělesa typu VK rohové (prímé).
Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného
ventilu jsou na výkresu značeny symboly TR(P)V = termostatický
rohový (prímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)S – rohové
(prímé) regulační šroubení.
V šestúhelníku je uvedeno přednastavení ventilu otopného tělesa.
V prostorách s nezávadným užíváním ovládaním budou instalovány
termostatické hlavice ve verzi zvlášť odolného modelu v provedení
pro veřejné prostory. (montáž a nastavení speciálním přípravek)
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ (rozvody vedené v drátě pod omítkou)
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VRÁTNÉ (rozvody vedené v drátě pod omítkou)
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – PŘÍVODNÍ
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – VRÁTNÉ
PŘÍVOD K VZT JEDNOTKAM
VRÁTNÉ OD VZT JEDNOTEK
PŘÍVOD OTOPNÁ TĚLESA SEVER
VRÁTNÉ OTOPNÁ TĚLESA SEVER
PŘÍVOD OTOPNÁ TĚLESA JIH
VRÁTNÉ OTOPNÁ TĚLESA JIH
PŘÍVOD PODLAHOVÉ TOPENÍ
VRÁTNÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ CHLADICÍ VODY 6°C
VRÁTNÉ POTRUBÍ CHLADICÍ VODY 12°C
Potrubí podlahového topení bude kladeno přednostně šnekovým
uložením – AF=plocha topného okruhu, RT=rozetč mezi trubkami
v topném okruhu, L=délka trubky topného okruhu.
OKRUHY PODLAHOVÝCH TOPNÝCH SMÝČEK
SPÁROVÝ DILATAČNÍ PROFIL

11 15x1 POTRUBÍ STOUPAČKY OD OBOČKY VEDENÉ NAHORU
22x1 POTRUBÍ STOUPAČKY OD OBOČKY VEDENÉ DOLE

Jan Plucar		I tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.jan@seznam.cz		Rozšířka:	
Výpracoval: Jan PLUCAR		Karlova 30/W., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707		Kontrola: Jan PLUCAR	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice		Místo: Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"		Aléna: Superf PD: DPS	
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“ – A		NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTRO		Podpis: Arch.č.: 5/20 Datum: 1/2020	
D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ, ROZVODY CHLADU		Číslo výkresu: 7		Měřítko: 1:50	
PŮDORYS 3.NP		Formát: 9x44		Měřítko: 1:50	